

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.001

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert		18,00
Tegningsnavn	Prosjektert		0,00
Prosj. romnr:	Høyde		0
Bruksromnr	Omkrets:		0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.001

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Kun mottak
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Kommentar

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar

Varme, ventilasjon og inneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.001

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.025.03

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.002

Romnavn	Dagplass, Dialyse	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.025.03		
Utstyr i rom	Fra SR.025.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	50,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	5 plasser	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Behandling av pasienter i dialyse, som er tilkoblet dialysemaskin i 3 til 6 timer per behandling.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fare for vannsøl
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	9 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			Kommentar		
			Leselys per plass.		

Status: Fra SR.025.03

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	1	Dialysevann	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Dialysemaskin	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			Fare for vannsøl

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	1	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500

Status: Fra SR.025.03

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
013.07.001	Dialysemaskin, hemofiltrasjon, akutt	1	UR	1	1	130 000	130 000
013.07.005	Stol dialyse, elektrisk	1	UR	1	1	30 000	30 000
014.06.008	Senge/spisebord med hev/senk bordplate	1	UR	1	1	4 000	4 000
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	1	IARK	1	1	4 500	4 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.006	Skap_garderobe, låsbart, enkelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
490.01.012	KK3401 Dialysesøyle, enkel	1	RIE	1	1	38 579	38 579

Status: Fra SR.025.03

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.003

Romnavn	Dagplass, Dialyse	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.025.03		
Utstyr i rom	Fra SR.025.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Enerom	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Behandling av pasienter i dialyse, som er tilkoblet dialysemaskin i 3 til 6 timer per behandling.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fare for vannsøl
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	9 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			Kommentar		
			Leselys per plass.		

Status: Fra SR.025.03

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	1	Dialysevann	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Dialysemaskin	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar	Fare for vannsøl		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	1	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500

Status: Fra SR.025.03

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
013.07.001	Dialysemaskin, hemofiltrasjon, akutt	1	UR	1	1	130 000	130 000
013.07.005	Stol dialyse, elektrisk	1	UR	1	1	30 000	30 000
014.06.008	Senge/spisebord med hev/senk bordplate	1	UR	1	1	4 000	4 000
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	1	IARK	1	1	4 500	4 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.006	Skap_garderobe, låsbart, enkelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
490.01.012	KK3401 Dialysesøyle, enkel	1	RIE	1	1	38 579	38 579

Status: Fra SR.025.03

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.004

Romnavn	Dagplass, Dialyse	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.025.03		
Utstyr i rom	Fra SR.025.03		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Kontaktssmitte	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Behandling av pasienter i dialyse, som er tilkoblet dialysemaskin i 3 til 6 timer per behandling.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fare for vannsøl
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	9 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0	
			0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
			Kommentar		
			Leselys per plass.		

Status: Fra SR.025.03

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.004

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	1	Dialysevann	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Dialysemaskin	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			Fare for vannsøl

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	1	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500

Status: Fra SR.025.03

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
013.07.001	Dialysemaskin, hemofiltrasjon, akutt	1	UR	1	1	130 000	130 000
013.07.005	Stol dialyse, elektrisk	1	UR	1	1	30 000	30 000
014.06.008	Senge/spisebord med hev/senk bordplate	1	UR	1	1	4 000	4 000
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	1	IARK	1	1	4 500	4 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.006	Skap_garderobe, låsbart, enkelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
490.01.012	KK3401 Dialysesøyle, enkel	1	RIE	1	1	38 579	38 579

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.005

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:47		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
Romspesifikasjon	Kontaktsmitte		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Veggfestet armstøtter

Vinduer og Dører

Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Elkraft

Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.005

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar
Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

Kommentar

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.043.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.006

Romnavn	Forrom	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.043.00		
Utstyr i rom	Fra SR.043.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 11:38		
Koding		Arealer	Grupper
<i>Tegningsnr:</i>		<i>Programmert</i>	3,00
<i>Tegningsnavn</i>	Forrom	<i>Prosjektert</i>	0,00
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	0
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	0
<i>Romspesifikasjon</i>	Kontaktsmitte		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forrom til garderober eller toaletter ol med håndvask

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys *Bevegelsesstyrt*

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.043.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.006

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklimate			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	2	2	0	0

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.008

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

Verdi Spesifikasjon

Verdi Spesifikasjon

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.008

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.009

Romnavn	Lager, Varer	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.087.14		
Utstyr i rom	Fra SR.087.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	dialysevæske	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.009

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåking/sikring/alarm				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom				Sanitær	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
Avløp				Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet				Spesialsystemer	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet				Ut fra rommet	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0			Kommentar	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.010

Romnavn	Dagplass, Kjemoterapi	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.025.00		
Utstyr i rom	Fra SR.025.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	3 plasser / infusjoner	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv. Kan ha ulikt inventar med både senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	9 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	0
		250A

Verdi Spesifikasjon

Sikkerhet

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.010

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	1	UR	1	1	17 000	17 000
012.33.012	Infusjonsstativ, gulv	1	UR	1	1	700	700
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500

Status: Fra SR.025.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.37.008	Stol, behandling Cystostatica	1	UR	1	1	19 000	19 000
012.38.018	Holder, sugekateter, for veggskinne	1	UR	1	1	800	800
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.06.008	Senge/spisebord med hev/senk bordplate	1	UR	1	1	4 000	4 000
102.01.007	Arbeidsstol, hev senkbar, høy, med rygg	1	IARK	1	1	4 500	4 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.21.006	Skap_garderobe, låsbart, enkelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.011

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.036.00		
Utstyr i rom	Fra SR.036.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler indre sone

Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Skrivebord med 6 elkontakter

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.011

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>	Skranketeleslynge	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.012

Romnavn	Medisin	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons- og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysømfintlig
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Terskelfri døråpning for medisintraller					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	8 16A	0 25A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet		Verdi Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk		

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.012

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			Lyd og bilde
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			Kommentar
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
Overvåking/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			Sanitær
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		Kommentar
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy (lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.013

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrerts:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2

Personer, maksimalt 3

Brukstid, maksimalt 12

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 5 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

0 160A 0 250A

Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Verdi Spesifikasjon

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.013

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.013

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.014

Romnavn	Opphold	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Venterareal/lounge	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse
Tilgang til aviser o.l.
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.
Nærhet til toaletter.
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.
Egne soner for rullestoler

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.014

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			Lyd og bilde
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			Kommentar
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			Sanitær
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.015

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:48		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektet	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.015

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestikk_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.015

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.016

Romnavn	WC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:48		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.016

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.017

Romnavn	WC, HC	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 09:47		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
2	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Veggfestet armstøtter

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
1 16A 0 25A	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.017

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			
Vegghengte armstøtter			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.018

Romnavn	Garderobe, Pasienter	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,50
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.018

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	3	Armaturløsning med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	1	1	1 650	1 650
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.019

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Skyllerom	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.019

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar
Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	Ved dekontaminatorene		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Annet	<input type="checkbox"/>			

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Berøringsfritt armatur
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	1	

Kommentar

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	maskiner		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.019

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.020

Romnavn	Arbeidsstasjon, Teamkontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.ny06		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	18,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendepunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendepunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
5	Personer, normalt
8	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass indre sone

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom indre sone

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone

Spesielle lydkrav, spesifiser

<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Kommentar

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.020

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Kommentar

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.020

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.021

Romnavn	Lager, Avfall	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.010.00		
Utstyr i rom	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	8,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksomnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallspose, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Inntransport av av tøyvogner					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.021

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				Kommentar	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsgug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.021

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.022

Romnavn	Kontor	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Enhetsledere	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

3

Brukstid, maksimalt

12

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

3 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V

0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys

Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.022

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for renset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.022

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.023

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	15 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.023

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.024

Romnavn	Samtale	Plassering:	1A - Opphold, somatikk / 1A.3 - Dagområde
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	5
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.024

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 1A.1A.3.024

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.1A.7.001

Romnavn	Overvåkingsplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1A.7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.113.00		
Utstyr i rom	Fra SR.113.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	10,00
Tegningsnavn	Overvåk.pl.	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengeplass på dagtid f/hvile eller forberedelse f/1 pas.-ev. med pårørende, før/etter behandling. Observasjon/overvåk. Mulighet for pasientskjerming. Inngår i rom med flere hvileplasser. Håndvask personale.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Dørråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

Kommentar 0
250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.1A.7.001

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		Håndvask i rom, ikke per seng

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.1A.7.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
274.21.028	Stellebord_frittstående med hjul	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.1A.7.002

Romnavn	Overvåkingsplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1A.7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.113.00		
Utstyr i rom	Fra SR.113.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	10,00
Tegningsnavn	Overvåk.pl.	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengeplass på dagtid f/hvile eller forberedelse f/1 pas.-ev. med pårørende, før/etter behandling. Observasjon/overvåk. Mulighet for pasientskjerming. Inngår i rom med flere hvileplasser. Håndvask personale.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Dørråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

Kommentar

	0	250A
--	---	------

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.1A.7.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar
Håndvask i rom, ikke per seng

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

Kommentar

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.1A.7.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
274.21.028	Stellebord_frittstående med hjul	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.1A.7.003

Romnavn	Overvåkingsplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1A.7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.113.00		
Utstyr i rom	Fra SR.113.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	10,00
Tegningsnavn	Overvåk.pl.	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengeplass på dagtid f/hvile eller forberedelse f/1 pas.-ev. med pårørende, før/etter behandling. Observasjon/overvåk. Mulighet for pasientskjerming. Inngår i rom med flere hvileplasser. Håndvask personale.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

Kommentar 0
250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.1A.7.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar
Håndvask i rom, ikke per seng

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

Kommentar

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.1A.7.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
274.21.028	Stellebord_frittstående med hjul	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.1A.7.004

Romnavn	Overvåkingsplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1A.7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.113.00		
Utstyr i rom	Fra SR.113.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	10,00
Tegningsnavn	Overvåk.pl.	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengeplass på dagtid f/hvile eller forberedelse f/1 pas.-ev. med pårørende, før/etter behandling. Observasjon/overvåk. Mulighet for pasientskjerming. Inngår i rom med flere hvileplasser. Håndvask personale.

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Dørråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A

Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

Kommentar 0
250A

Avbruddsfri kraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Annen forsyning

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.1A.7.004

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			
Håndvask i rom, ikke per seng			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.1A.7.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
274.21.028	Stellebord_frittstående med hjul	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.005.01

Romfunksjonsnr: 2A.1A.7.005

Romnavn	Arbeidsstasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 1A.7 - Lett overvåking
RFP status	Fra SR.005.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Arb.st,	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksomnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Base personell i daglig arbeid i ett sengetun/behandlingsområde. Tverrfaglig arbeid Arbeidsplass kortvarig arbeid v/data, telefon (bærbart/trådløst) uten innsyn fra pasient.

Ikke planlagte samtaler mellom fagpersonell, 2-3 personer. Overvåking pasienter. Visuell kontakt til pasientrom.

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
2	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
24	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til andre rom arbeidsstasjon, indre sone

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Arbeidsstasjon, indre sone

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Kommentar

Åpen løsning ut mot korridor og pasientrom i sengetunet, og nærhet til arbeidsstasjon, indre sone

Status: Fra SR.005.01

Romfunksjonsnr: 2A.1A.7.005

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	6	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			

Kommentar	Verdi	Spesifikasjon		
Ladestasjon for bærbart utstyr	0			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Kun mottak
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

Kommentar	Verdi	Spesifikasjon		
	0			

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

Kommentar	Verdi	Spesifikasjon		
	0			

Varme, ventilasjon og inneklimate				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

Kommentar	Verdi	Spesifikasjon		
	0			

Status: Fra SR.005.01

Romfunksjonsnr: 2A.1A.7.005

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.001

Romnavn	Ekspedisjon, Felles	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.036.00		
Utstyr i rom	Fra SR.036.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler indre sone

Spesielle lydkrav, spesifiser

Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>					
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	
					Skrivebord med 6 elkontakter	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/> Skranketeleslynge
					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
					Håndvask uten overløp	0
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Kirurgisk vask	0
Tappested for kaldt vann	0				Toalett	0
Tappested for varmt vann	0				Dusj	0
Tappested for rensset vann	0				Øyedusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Kum på vegg	0
					Kum i benk	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar	
Avløp i gulv	0					
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og innneklima						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4					
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.001

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.002

Romnavn	Kopi, Felles	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrerts:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet		Verdi Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklima			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.003

Romnavn	Vente plass, Felles	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse
Tilgang til aviser o.l.
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.
Nærhet til toaletter.
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.
Egne soner for rullestoler

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3
Personer, maksimalt 10
Brukstil, maksimalt 12
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr
Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater
Inneslutningsnivå
Strålings skjerming
Spesielle lydkrav
Skjerming mot vibrasjon
Vindu i vegg til andre rom
Inntransport av nyttebelastning/utstyr
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng
Glass i dør
Skyvedør
Adgangskontroll
Automatisk døråpner
Føring

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft
1-fase stikk, 230V 6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft
Avbruddsfri kraft
Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys Bevegelsesstyrt
Nattlys
Styring av innvendig blending
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			Lyd og bilde
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			Kommentar
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			Sanitær
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.004

Romnavn	Vente plass, Felles	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse
Tilgang til aviser o.l.
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.
Nærhet til toaletter.
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.
Egne soner for rullestoler

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3
Personer, maksimalt 10
Brukstid, maksimalt 12
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr
Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater
Inneslutningsnivå
Strålings skjerming
Spesielle lydkrav
Skjerming mot vibrasjon
Vindu i vegg til andre rom
Inntransport av nyttelest/utstyr
Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng
Glass i dør
Skyvedør
Adgangskontroll
Automatisk døråpner
Føring

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft
1-fase stikk, 230V 6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft
Avbruddsfri kraft
Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys
Nattlys
Styring av innvendig blending
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Sikkerhet

Medisinsk område

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.004

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			Lyd og bilde
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			Kommentar
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			Sanitær
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekkskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.005

Romnavn	WC, Pasienter	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 09:36		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrrets:	0	
Romspesifikasjon	Felles		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig
solavskjerming 250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.005

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestiv_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.006

Romnavn	WC, Pasienter	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 09:36		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrrets:	0	
Romspesifikasjon	Felles		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig
solavskjerming 250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.007

Romnavn	WC, Pasienter	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:36		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrrets:	0	
Romspesifikasjon	Felles		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig
solavskjerming 250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.007

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.008

Romnavn	WC, Pasienter	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 09:36		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrrets:	0	
Romspesifikasjon	Felles		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig
solavskjerming 250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.008

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehengsel_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.009

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 09:36		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romsesifikasjon	Felles		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstøll/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Veggfestet armstøtter

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Elkraft

Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Reservekraft	Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.009

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar
Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

Kommentar

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toalettrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.010

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 09:36		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romsesifikasjon	Felles		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Veggfestet armstøtter

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig
solavskjerming 250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.010

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		
		Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.011

Romnavn	Pause	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Teamrom	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 5
Personer, maksimalt 12
Brukstid, maksimalt 24
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr
Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater
Inneslutningsnivå
Strålings skjerming
Spesielle lydkrav
Skjerming mot vibrasjon
Vindu i vegg til andre rom
Inntransport av nyttelest/utstyr
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng
Glass i dør
Skyvedør
Adgangskontroll
Automatisk døråpner
Føring

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft
1-fase stikk, 230V 18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft
Avbruddsfri kraft
Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys
Nattlys
Styring av innvendig blending
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Verdi Spesifikasjon

Manuelt

Sikkerhet

Medisinsk område

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn,
I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.011

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.012

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romsesifikasjon	Felles		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	5	16A	0	25A
3-fase stikk, 400V	0	16A	0	32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0	32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.012

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.013

Romnavn	Samtale	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Felles	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Personer, maksimalt	5	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.013

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.013

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.014

Romnavn	Arbeidsstasjon, Teamkontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.ny06		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	18,00
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Felles		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontor plasser og ytre sone med henvendingspunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendingspunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.014

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Kun mottak
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Kommentar

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.014

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.015

Romnavn	Arbeidsstasjon, Teamkontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.ny06		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:43		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	18,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
Romspesifikasjon	Felles		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon med indre sone med standard kontorplasser og ytre sone med henvendingspunkt

Arbeidsplass 3 person, alle typer kontorarbeid.

Ytre sone: Henvendingspunkt med 1-2 arbeidsplasser

Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv.

Eventuell plassering av medisinvogn i skranke

Noe lagring av forbruksvarer

Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Personer, maksimalt	8	
Brukstid, maksimalt	24	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	indre sone

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	pasientsamtaler. Konfidensielle samtaler indre sone
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.015

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar
I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kun mottak	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappested for kaldt vann	0			
Tappested for varmt vann	0			
Tappested for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar

Varme, ventilasjon og innneklima				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Fra SR.ny06

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.015

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.016

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Enhetsledere	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.016

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.017

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:43		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
			0 160A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.017

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.018

Romnavn	WC, Personal	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:43		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

0 125A 0 160A 0 250A

Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.018

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehengsel_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.019

Romnavn	Lager, Avfall	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.010.00		
Utstyr i rom	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	8,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
Romspeifikasjon	Felles		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Inntransport av av tøyvogner

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.019

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				Kommentar	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.019

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.020

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romsesifikasjon	Feleks	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.020

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.021

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
Romsesifikasjon	Feels		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Personer, maksimalt 0
Brukstil, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr
Utsparing i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater
Inneslutningsnivå
Strålings skjerming
Spesielle lydkrav
Skjerming mot vibrasjon
Vindu i vegg til andre rom
Inntransport av nyttelast/utstyr
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng
Glass i dør
Skyvedør
Adgangskontroll
Automatisk døråpner
Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Mulighet for å kunne åpne/lukke

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft
1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft
Avbruddsfri kraft
Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys
Nattlys
Styring av innvendig blending
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.021

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.022

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	10,00
Tegningsnavn	Desinf.	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romspeifikasjon	Felles		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme

-Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.022

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Bevegelsesstyrt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar	<i>Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side</i>			

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	<i>Ved dekontaminatorene</i>		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær				
Våtrom				
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensert vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Se utstyrsdata for rommet</i>		
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Se utstyrsdata for rommet</i>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>		
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
Kommentar				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>maskiner</i>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.022

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.023

Romnavn	Medisin	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.096.00		
Utstyr i rom	Fra SR.096.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 14:05		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romsesifikasjon	Felles	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Klargjøring av injeksjons- og infusjonslegemidler.

Undervisning personell, studenter. Oppbev. litteratur. Håndvask personale. Ved tilberedning av infusjoner bør disse kunne henges opp.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Bruktid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/> Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Terskelfri døråpning for medisintraller

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Lysømfintlig

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
250A	0

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.023

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			Lyd og bilde
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			Kommentar
			<i>Obs, mange forskjellig IKT utstyrsenheter, Monitor, PC, etiketteskrivere, strekkodelesere osv. Ledninger og rene arbeidsbenker er viktig for effektiv arbeidsprosess</i>

Automasjon og sikkerhet			
Overvåking/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			Sanitær
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp 1 <i>Armaturløs med lang hendel</i>
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask 0
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett 0
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj 0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj 0
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj 0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg 0
Avløp i gulv	0		Kum i benk 0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 23	Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input checked="" type="checkbox"/> <i>For opptrekk medisiner</i>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		Kommentar
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.001	Arbeidsstol, rund, polstret med rygg og fotring, høy (lab stol)	0	UR	1	1	5 000	5 000
014.06.010	Vogn, medisin	1	UR	1	1	19 500	19 500

Status: Fra SR.096.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.023

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Budsjett			
				Antall	Brutto	Netto	Enhetspris
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	1	UR	1	1	9 410	9 410
109.02.018	Stativ, oppsaml.boks, engangs, sprøyter/kanyler o.l.	1	UR	1	1	1	1
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.12.009	Underskap_b455-d650-h905	1	ARK	4	4	2 300	9 200
274.21.056	Skuffseksjon_kasse-bakke system b455-d650 mm	1	ARK	4	4	4 500	18 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	3	3	500	1 500
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.007	Stang_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
369.05.003	Avtrekkshette, 3800x1200 mm	0	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.014	PC, Delta-LL, Medisinrom	1	IKT	1	1	6 000	6 000
524.02.027	PC-monitor, Standard, 24"	1	IKT	1	1	1 700	1 700
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.024

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romsesifikasjon	Felles	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom
-------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.024

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatør med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.024

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsførheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.025

Romnavn	Undersøkelse, GYN	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.29		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	16,00	
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
Romsesifikasjon	GYN		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Undersøkelleslampe i enkelte rom

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.025

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.025

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.014 * Avledet	Ultralydapparat gyn, til bruk på gynekologisk poliklinikk	0	UR	1	1	352 000	352 000
012.02.009 * Avledet	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.04.007 * Avledet	Stativ med bølge, rustfri	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.34.001 * Avledet	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.35.001 * Avledet	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.008 * Avledet	Benk, kombi undersøkelse/behandling, gyn, elektrisk	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.38.004 * Avledet	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007 * Avledet	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.38.012 * Avledet	Varmer, gelflasker	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.38.013 * Avledet	Varmebløkk, instrumenter	0	UR	1	1	6 000	6 000
012.50.003 * Avledet	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.02.002 * Avledet	Kolposkop, komplett med kamera	0	UR	1	1	125 000	125 000
014.03.021 * Avledet	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002 * Avledet	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.007 * Avledet	Flatskjerm, MTU-tilknyttet	0	UR	1	1	10 000	10 000
018.01.010 * Avledet	Oppheng til flatskjerm, leddet arm, takfestet	0	UR	1	1	38 000	38 000
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
102.05.012 * Avledet	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
103.04.002	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.01.006 * Avledet	Engangsførheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002 * Avledet	Skinne for oppheng av engangsførheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022 * Avledet	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.02.043 * Avledet	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044 * Avledet	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
272.07.052 * Avledet	Tilsetninger	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002 * Avledet	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003 * Avledet	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.11.003 * Avledet	Høyskap_kasse-bakke system b655-d450-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003 * Avledet	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
279.02.006 * Avledet	Veggoppheng_PC	0	IKT	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003 * Avledet	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018 * Avledet	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011 * Avledet	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.034 * Avledet	All-In-1 PC, Standard	0	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.026

Romnavn	Undersøkelse, Cystoscopi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.175.29		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	25,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
Romspeifikasjon	GYN/KIR		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak. Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkledd. pasient. Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe
-------------------	-------------------------------------	--------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon
-------------------------------	-------------------------------------	--

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

Kommentar 0
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming. Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.
Oppsyn fra utomhus 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet		
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning				
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp				
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.026

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.014 * Avledet	Ultralydapparat gyn, til bruk på gynekologisk poliklinikk	0	UR	1	1	352 000	352 000
012.01.004 * Avledet	Uttakssentral, el-/gassuttak, teleskopisk	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.02.009 * Avledet	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.04.007 * Avledet	Stativ med bøtte, rustfri	0	UR	1	1	5 000	5 000
012.34.001 * Avledet	Blander, gass, O2/luft, fingradert m/flowmeter	0	UR	1	1	12 000	12 000
012.35.001 * Avledet	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.008 * Avledet	Benk, kombi undersøkelse/behandling, gyn, elektrisk	0	UR	1	1	70 000	70 000
012.38.004 * Avledet	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007 * Avledet	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.38.012 * Avledet	Varmer, gelflasker	0	UR	1	1	2 000	2 000
012.38.013 * Avledet	Varmeblokk, instrumenter	0	UR	1	1	6 000	6 000
012.41.010 * Avledet	Cystoskop	0	UR	4	4	180 000	720 000
012.42.020 * Avledet	Endoskopirack, cystoskopi/rektoskopi	0	UR	1	1	580 000	580 000
012.50.003 * Avledet	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.02.002 * Avledet	Kolposkop, komplett med kamera	0	UR	1	1	125 000	125 000
013.06.004 * Avledet	Blærescanner, ultralyd	0	UR	1	1	56 500	56 500
014.03.021 * Avledet	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002 * Avledet	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
018.01.007 * Avledet	Flatskjerm, MTU-tilknyttet	0	UR	1	1	10 000	10 000
018.01.010 * Avledet	Oppheng til flatskjerm, leddet arm, takfestet	0	UR	1	1	38 000	38 000
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	6 000	12 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	2	2	3 500	7 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
102.05.012 * Avledet	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	2	2	3 000	6 000
103.04.002	Skuffeseksjon, på hjul, låsbar	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.01.006 * Avledet	Engangsforheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002 * Avledet	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022 * Avledet	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.02.043 * Avledet	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044 * Avledet	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
109.04.004 * Avledet	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
272.07.052 * Avledet	Tilsetninger	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002 * Avledet	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003 * Avledet	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005 * Avledet	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.11.003 * Avledet	Høyskap_kasse-bakke system b655-d450-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003 * Avledet	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
279.02.006 * Avledet	Veggoppheng_PC	0	IKT	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003 * Avledet	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018 * Avledet	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011 * Avledet	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.007 * Avledet	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.034 * Avledet	All-In-1 PC, Standard	0	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.027

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspeifikasjon		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom
-------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.027

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklimate						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.027

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføring	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.028

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romsesifikasjon	HUD	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom
-------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.028

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
					Kum på vegg	0
					Kum i benk	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar	
Avløp i gulv	0					
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Kommentar	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2					
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.028

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsførheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.029

Romnavn	Behandling, Lysbehandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 16:12		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	4,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
Romspeifikasjon	HUD		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lysbehandling: . Av/påkledn. pas. Pas. må ha mulighet til å se seg i speilet før og etter behandling.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr OBS bredde lysboks

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Dørråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk dørråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Vinduer

Blending

Kommentar

OBS bredde lysboks

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 0 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 1 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Sikkerhet

Medisinsk område

Verdi Spesifikasjon Gruppe 1

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.029

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysbehandling avgir mye varme	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.15.001	Kabinett for lysbehandling, helkropps, type B	0	UR	1	1	220 000	220 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddningsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
108.01.001	Papirrullholder	0	UR	1	1	500	500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.030

Romnavn	Behandling, Lysbehandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 16:13		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	4,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
Romsesifikasjon	HUD		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lysbehandling: . Av/påkledn. pas. Pas. må ha mulighet til å se seg i speilet før og etter behandling.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr OBS bredde lysboks

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

OBS bredde lysboks

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 0 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 1 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område Gruppe 1

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.030

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysbehandling avgir mye varme	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.15.001	Kabinett for lysbehandling, helkropps, type B	0	UR	1	1	220 000	220 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddningsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
108.01.001	Papirrullholder	0	UR	1	1	500	500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.031

Romnavn	Behandling, Lysbehandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 16:13		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	4,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
Romsesifikasjon	HUD		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lysbehandling: . Av/påkledn. pas. Pas. må ha mulighet til å se seg i speilet før og etter behandling.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr OBS bredde lysboks

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Kommentar

OBS bredde lysboks

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 0 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 1 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område Gruppe 1

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.031

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysbehandling avgir mye varme	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.15.001	Kabinett for lysbehandling, helkropps, type B	0	UR	1	1	220 000	220 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddningsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
108.01.001	Papirrullholder	0	UR	1	1	500	500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.032

Romnavn	Behandling, Lysbehandling	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 16:14		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	HUD	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lysbehandling med UVA1 seng. Omkledding. Oppbevaring av diverse forbruksvarer

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	åpningsvindu			
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	0 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 160A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.032

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	UVA1 seng avgir mye varme.	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
013.15.001	Kabinett for lysbehandling, helkropps, type B	0	UR	1	1	220 000	220 000
013.15.004	Håndsol, over, type A	0	UR	1	1	60 000	60 000
013.15.008	Fotsol, over, type A	0	UR	1	1	60 000	60 000
013.15.015	Utstyr for lysbehandling av sete	0	UR	1	1	60 000	60 000
013.15.016	UV-kam	0	UR	1	1	40 000	40 000
013.15.017	Lysbehandlingsseng UVA-1	0	UR	1	1	500 000	500 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.032

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
108.01.001	Papirrullholder	0	UR	1	1	500	500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.033

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romsesifikasjon	KIR	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.033

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.033

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføreheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.034

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romsesifikasjon	KIR	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.034

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføreheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.035

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspeifikasjon	KIR	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.035

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.035

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføring	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.036

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romsesifikasjon	KIR	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.036

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.036

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføreheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.037

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romsesifikasjon	KIR	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.037

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.037

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføring	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.038

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romsesifikasjon		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.038

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.038

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføreheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.039

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romsesifikasjon		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.039

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.039

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføreheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.040

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romsesifikasjon		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.040

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensert vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.040

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføring	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.041

Romnavn	Undersøkelse, Spirometri	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	16,00	
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
Romsesifikasjon	MED		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe i enkelte rom
-------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.041

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet		
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking					Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning					Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp					Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon					Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.041

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0				
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar		
		Oksygen	1		<i>Lungetest gass (CO/C2H2/CH4) 2 x 20 liter *</i>		
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.022	Lommeultral lyd, V-scan	0	UR	1	1	0	0
012.10.020	Pulsoksymeter med lagring, bærbart	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet	0	UR	1	1	200	200
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.003	Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne	0	UR	1	1	1 400	1 400
012.38.007	Høydemål, veggmontert	0	UR	1	1	200	200
012.38.014	Skinneklave, T-spor	0	UR	2	2	200	400
012.38.015	Skinneklave, hull, 9 mm	0	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.19.003	Lungefunksjonsutstyr, spirometri, flow, volum, diffusjon	0	UR	1	1	200 000	200 000
013.19.006	Dosimeter, bronkial provokasjon	0	UR	1	1	0	0
013.19.011	Ergospirometer, komplett med tredemølle	0	UR	1	1	330 000	330 000
013.19.012	Bodybox (plethysmograf)	0	UR	1	1	0	0
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
022.04.001	Analysator, blodgass	0	UR	1	1	170 000	170 000
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
105.01.006	Engangsforheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	2	2	150	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.029	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	0	IKT	1	1	1	1

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.042

Romnavn	Undersøkelse, AEKG/Ecco	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Avledet fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	25,00
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romspeifikasjon	MED		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak. Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkledd. pasient. Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelleslampe
-------------------	-------------------------------------	--------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflate/kjemisk desinfeksjon
-------------------------------	-------------------------------------	--

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1

Kommentar 0
Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming. Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer.
Oppsyn fra utomhus 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet		
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Kommentar	

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning				
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp				
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	*	Utstyr, trening/EKG *	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkslette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Avledet fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.042

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.002	Ultralyd, bildedannende, ekkodoppler for hjerteundersøkelser	0	UR	1	1	1 117 600	1 117 600
011.10.005	Ultralyd, bildedannende, mobilt apparat	0	UR	1	1	300 000	300 000
011.10.010	Bearbeidingsstasjon, ekkodoppler	0	UR	1	1	200 000	200 000
012.10.009	Overvåking, avansert	0	UR	1	1	140 000	140 000
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	0	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnfestet	0	UR	1	1	200	200
012.32.004	Defibrillator, bærbar med non-invasive pacing og SpO2	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.33.001	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	1	1	8 000	8 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.009	Benk, undersøkelse/behandling, ekkodoppler	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.38.002	Blodtrykksapparat, aneroid, bærbar	0	UR	1	1	450	450
012.39.003	Sug, ejetor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
013.17.004	Blodtrykksapparat, døgnregistrering bærbar	0	UR	4	4	31 000	124 000
013.17.005	EKG-apparat, belastning med ergometersykel og blodtrykksapparat	0	UR	1	1	210 000	210 000
013.17.006	EKG-apparat, 12 avledning	0	UR	1	1	74 000	74 000
013.17.007	EKG, Holteranalysator inkl. interface og programvare	0	UR	1	1	120 000	120 000
013.17.018	EKG-apparat, 7-døgnsregistrering, bærbar	0	UR	10	10	22 000	220 000
013.17.024	Pacemaker programmerer	0	UR	5	5	1	5
013.17.033	EKG Tommelfinger	0	UR	1	1	10 000	10 000
013.17.034	R-test	0	UR	2	2	0	0
013.17.035	ILR - subkutan rytmeregistreringsenhet	0	UR	1	1	0	0
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	0	UR	1	1	9 410	9 410
101.01.020	Bord_arbeids, 800x1800, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 500	6 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddingsområde	0	IARK	1	1	2 000	2 000
105.01.006	Engangsforheng	0	IARK	1	1	250	250
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsforheng	0	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.043	Avfallsbøtte Papir	0	IARK	1	1	150	150
109.02.044	Avfallsbøtte Plast	0	IARK	1	1	150	150
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
272.07.052	Tilsetninger	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.003	Høyskap_kasse-bakke system b655-d450-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	2	2	150	300
279.09.035	Avfallsstativ_veghengt	0	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
490.01.011	KK3601 Undersøkelseskanal-lett	0	RIE	1	1	11 069	11 069
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.029	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.175.30

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.043

Romnavn	Undersøkelse, Gastro/koloskopi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.30		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:41		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	25,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspeifikasjon	MED/KIR	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak. Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkledd. pasient. Undervisning av studenter og personale.

Oppbev. forbruksmatr. Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe
-------------------	-------------------------------------	--------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater/kjemisk desinfeksjon
-------------------------------	-------------------------------------	--

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	10	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V	0	16A	0 32A	0 63A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	14	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 2	0	16A	0 32A	0 63A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1	16A	0 25A	
3-fase stikk, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A
3-fase fast, 400V 3	0	16A	0 32A	0 63A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>			Gruppe 1

Kommentar
0 Må vurderes ut fra funksjon, Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming. Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer. Oppsyn fra utomhus 250A

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	0			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking				
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			

Kommentar

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Kommentar

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning				
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp				
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

Kommentar
Avhengig av hvilke prosedyrer og behandling som skal skje må rommet tilpasses

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon				
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			

Kommentar

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.012	Ultral lyd, bildedannende, for diagnostikk, screening	0	UR	1	1	400 000	400 000
012.01.004	Uttakssentral, el-/gassuttak, teleskopisk	0	UR	1	1	100 000	100 000
012.01.006	Uttakssentral, colon/gastro, en arm	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.10.015	Blodtrykksapparat med pulsoksymeter for stativ- eller veggmontasje	0	UR	1	1	17 000	17 000
012.30.003	Diatermiapparat, argongass	0	UR	1	1	130 000	130 000
012.30.014	On/off-ventil til røykavsug	0	UR	1	1	34 556	34 556
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.36.011	Benk, undersøkelse, endoskopi	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.38.002	Blodtrykksapparat, aneroid, bærbart	0	UR	1	1	450	450
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.39.007	Sug, diatermi-/lasergasser	0	UR	1	1	25 000	25 000
012.41.003	Kolonoskop	0	UR	1	1	350 000	350 000
012.41.004	Gastroskop	0	UR	1	1	200 000	200 000
012.42.001	Endoskopirack, gastro	0	UR	1	1	860 000	860 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.010	Vogn, medisin	0	UR	1	1	19 500	19 500
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	0	UR	2	2	30 000	60 000
075.02.004	Kjøleskap, medisiner	0	UR	1	1	10 480	10 480
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	1	1	800	800
111.002	Skjermvegg, fast	0	IARK	1	1	0	0
274.07.023	Overskap_b455-d350-h580mm	0	ARK	1	1	2 200	2 200
274.07.024	Overskap_b455-d350-h580mm, høyrehengslet	0	ARK	1	1	2 200	2 200
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	0	ARK	1	1	5 000	5 000
274.22.002	Skap_medisin_intgrert lås	0	UR	1	1	3 000	3 000
274.49.001	Benkeplate	0	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.010	Tavle_oppslags	0	ARK	1	1	400	400
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
369.01.003	Næravsug takmontert m/svingbar og leddet arm ø75	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	0	IKT	1	1	1 100	1 100
524.01.029	Digital Diktering	0	IKT	1	1	2 800	2 800
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400
556.01.039	Oppheng flatskjerm, tak, leddet arm	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.044

Romnavn	WC, til Gastro/koloskopi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 16:23		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romsesifikasjon	MED/KIR	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstell/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Veggfestet armstøtter

Vinduer og Dører

Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Elkraft

Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft	Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	

Annen forsyning

	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.044

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar
Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

Kommentar

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.044

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.045

Romnavn	Desinfeksjon, Scopi	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.028.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 16:15		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	15,00
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romsesifikasjon	MED/KIR		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av vaskemaskiner for fleksible skop. Vask av skop
Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Rengjøringsutstyr

Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene,
Oppbevaring av rent utstyr:

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 2

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Verdi Spesifikasjon

Lett rengjørbar overflater

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.045

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			
Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>			Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			250A
Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon		
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				
Utstyr i rom kan ha ulikt krav til el-forsyning, må tilpasses utstyrsliste for rommet.				

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3			Ved dekontaminatorene
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Se utstyrsdata for rommet
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			Se utstyrsdata for rommet
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	1			Berøringsfritt armatur
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	1			
Kommentar				
Skopkum				

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>			maskiner
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>			Undertrykk
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			
Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon		
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Næravsug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>			
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>			
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>			
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Kommentar				
avtrekk over vaskemaskiner / kjemikalier				

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.045

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0				
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Kommentar
Må vurderes, men spesialrom desinfeksjon har ofte trykkluft til både blåseinstrument og evt. maskiner.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.03.025 * Avledet	Kum med plexiglasskjerm, skopvask	0	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.017 * Avledet	Kurv til endoskop for vaskedekontaminator	0	UR	1	1	1 700	1 700
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000
390.02.027 * Avledet	Endoskopvaskemaskin, 2-3 skop, gjennomgående	0	UR	1	1	510 000	510 000

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.046

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romsesifikasjon	ØNH	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.046

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A		250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.046

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføreheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.047

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.10 - Poliklinikk
RFP status	Fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	16,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romsesifikasjon		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkellesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom
-------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjernet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.047

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	250A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Gruppe 1</i>
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0 250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>					

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<i>Alle funksjoner</i>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.10.047

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsføreheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Avledet fra SR.085.29

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.001

Romnavn	Laboratorium, MR	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Avledet fra SR.085.29		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.085.29		
Sist endret	Ingdal, Pål, 10. oktober 2017 14:34		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	40,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

MR-undersøkelser. Helkropp MR-apparat. Mulighet til anestesi. EKG- og anestesi-parametre overvåkes i manøverrom og i magnetrommet. Pasienter som ikke kan gå kjøres til og fra undersøkelsesbord på spesiell MR-vogn. Mulighet for automatisk kontrastinjektor som styres fra manøverrom.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Bruktid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0 kg	Magnetvekt 13 t. 10 kg/kcm
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Magnet. RF-skjermet vindu.
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Magnet produserer akustisk støy
Skjerming mot vibrasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Vindu til manøverrom
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Tungt utstyr
Høyde mellom gulv og himling	0	meter

Kommentar

Avtagbart veggelement for MR inn/ut. Magnet gir vibrasjon i bygget. Magnet produserer akustisk støy. Utstyrsskinne ved utakssentral anestesi.
Heliumtank krever 110*210 cm bredde.
Høyde mellom gulv og himling avh.a. utstyrsleverandør.
Sentralstuvsgjer. *

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	* avh.a planløsning *
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Heliumtank krever 110*210 cm.

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	10 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

Kommentar
Lys må tilpasses

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Mellom MR rom og manøverrom
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Kommentar
Kamera plasseres slik at pasient kan overvåkes inne i trommel. Overføres til manøverrom.

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			

Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar

Varme, ventilasjon og inneklime				
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Individuell reg. av temp		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	MR-sekvenser avgir mye varme		
Luftfuktighet	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>			

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar
Utblåsningsrør for heliumgass. Varmeavgivende utstyr.

Status: Avledet fra SR.085.29

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.001

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av anestesigasser
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	2				
		Lystgass	1				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.01.002	MR, 3 T, komplett	1	UR	1	1	13 492 000	13 492 000
011.14.002	Kontrastinjektor MR-kompatibel, mobil	1	UR	1	1	250 000	250 000
012.10.006	Overvåking, MR-kompatibel	1	UR	1	1	450 000	450 000
279.02.101	Arbeidsbenk m/underskap og skuffer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500

Status: Fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.002

Romnavn	Manøverrom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.093.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Manøver	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontroll og styring av bildediagnostiske undersøkelser. Vurdering av digitale opptak røntgen/MR/CT-bilder. Bearbeide digitale bilder. Gjennomgang av pas. journal. Uttak av pas. info. Journalføring. Ladestasjon for bærbare telefoner og PC. Undervisning og opplæring.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	8
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til bildediagnostisk lab.
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> Inn
Strålingsskjerming, spesifiser	2 mmPb nødvendig
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Inn
Spesielle lydkrav, spesifiser	Demping av støy utenfra
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Inn til bildediagnostisk laboratorium
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	16 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar 0 250A

Status: Fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>mellom manøvrerom og bildediagnostisk laboratorium</i>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1		<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Mange PC'er</i>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.008	Kontrollstasjon, digital radiografi	0	UR	1	1	1	1
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	0	UR	3	3	5 000	15 000
018.01.002	PACS, QA-stasjon m/2 skjermer	0	UR	2	2	21 000	42 000
023.02.002	Varmeskap/tørresterilisator, ca 60 liter, rt-250 gr C, vegg-/bordmodell	0	UR	1	1	6 212	6 212
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	0	UR	1	1	9 410	9 410

Status: Fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	2	2	6 000	12 000
101.01.026	Bord_PACS_2 skjermer	0	IARK	2	2	12 000	24 000
101.01.067	Bord_arbeids 1500x800 el hev/senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.003

Romnavn	Teknisk rom, Datarom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.ny05		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 17:02		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Teknisk rom/datarom f/billed-diagnostisk utstyr/serverrom.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

1-fase stikk, 230V 2 18 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig
solavskjerming 0

250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.003

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	datautstyr	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.01.009	Teknisk kabinett, MR	0	UR	3	3	1	3
443.01.003	Elunderfordelingsskap	0	RIE	1	1	0	0

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.004

Romnavn	Garderobe, Pasienter	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

1

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Vinduer

Blending

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

10 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V

0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys

Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig
solavskjerming 250A

Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.004

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	1	1	1 650	1 650
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Budsjett			
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Avledet fra SR.085.09

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.005

Romnavn	Laboratorium, CT	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Avledet fra SR.085.09		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	40,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

CT-undersøkelser og CT- veiledet prosedyrer for diagnose og behandling. Overvåking av pasient, evt. med anestesilogisk assistanse. Mulighet for å kunne gi anestesi. Plass til intervensjon og plass til tilleggsutstyr for dette, f. eks ultralyd.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til manøverrom
-------------------	-------------------------------------	--------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0 kg
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Strålingsskjerming, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	2 mmPb opp til etasjeskille
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Skjerming mot vibrasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilhørende manøverrom for CT
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	CT-maskin

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	* avh.a.planløsning *
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	åpning kun innenfra
Føring	<input type="checkbox"/>	

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Dører og vindu må skjermes med 2 mmPb. *

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>				
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V 2	20 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				
1-fase stikk, 230V 3	2 16A	0 25A			
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				0 250A

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhet	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2

Sikkerhet

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
------------------	-------------------------------------	----------

Kommentar

Status: Avledet fra SR.085.09

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.005

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			Lyd og bilde
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		<i>Kamera plasseres slik at pasient kan overvåkes inne i trommel. Overføres til manøverrom.</i>
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			Sanitær
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	CT- maskin	Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	3		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		1
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Ok sygen	3		<i>Trykkvakt felles for flere lab.</i>
Lystgass	1		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.02.001	CT, avansert	0	UR	1	1	9 000 000	9 000 000
011.13.002	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 5 frakker	0	UR	1	1	5 000	5 000
011.13.007	Blyfrakk (m/ henger)	0	UR	4	4	2 500	10 000
011.14.001	Kontrastinjektor CT, takhengt	0	UR	1	1	165 000	165 000
012.01.005	Uttakssentral, uteanestesi med CO2, en arm	0	UR	1	1	80 000	80 000
012.32.006	Defibrillator, helautomatisk	0	UR	1	1	40 000	40 000

Status: Avledet fra SR.085.09

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.42.023	Insuflator, CO2	0	UR	1	1	0	0
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	0	UR	1	1	330 000	330 000
014.04.002	Pasientløfter, takskinne travers	0	UR	1	1	22 000	22 000
014.04.003	Pasientløfter, løftemotor og seil	0	UR	1	1	8 000	8 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
014.06.011	Vogn, akutt	0	UR	1	1	12 000	12 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	0	UR	3	3	800	2 400
272.11.020	Benkeplate_med underskap og skuffer	0	ARK	1	1	24 000	24 000
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.007	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass	0	ARK	1	1	4 100	4 100
274.11.008	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass_H	0	ARK	1	1	4 100	4 100
279.02.005	Arbeidsbenk med laminat med liten kum	0	ARK	1	1	5 000	5 000
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.006

Romnavn	Manøverrom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.093.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Manøver	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontroll og styring av bildediagnostiske undersøkelser. Vurdering av digitale opptak røntgen/MR/CT-bilder. Bearbeide digitale bilder. Gjennomgang av pas. journal. Uttak av pas. info. Journalføring. Ladestasjon for bærbare telefoner og PC. Undervisning og opplæring.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	8
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til bildediagnostik lab.
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> Inn
Strålingsskjerming, spesifiser	2 mmPb nødvendig
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Inn
Spesielle lydkrav, spesifiser	Demping av støy utenfra
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Inn til bildediagnostisk laboratorium
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	16 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar 0 250A

Status: Fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>mellom manøvrerom og bildediagnostisk laboratorium</i>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	<i>Armaturl med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Mange PC'er</i>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.008	Kontrollstasjon, digital radiografi	0	UR	1	1	1	1
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	0	UR	3	3	5 000	15 000
018.01.002	PACS, QA-stasjon m/2 skjermer	0	UR	2	2	21 000	42 000
023.02.002	Varmeskap/tørresterilisator, ca 60 liter, rt-250 gr C, vegg-/bordmodell	0	UR	1	1	6 212	6 212
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	0	UR	1	1	9 410	9 410

Status: Fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Budsjett			
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	2	2	6 000	12 000
101.01.026	Bord_PACS_2 skjermer	0	IARK	2	2	12 000	24 000
101.01.067	Bord_arbeids 1500x800 el hev/senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.007

Romnavn	Teknisk rom, Datarom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.ny05		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 15:30		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	6,00	
Tegningsnavn	Prosjektet	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Teknisk rom/datarom f/billed-diagnostisk utstyr/serverrom.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

1-fase stikk, 230V 2 18 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig
solavskjerming 0

250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.007

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	datautstyr	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.008

Romnavn	Forberedelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 15:31		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Forberedelse	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romsesifikasjon	til forberedelse us		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forberedelse pasient til røntgenundersøkelse. Ev overvåk. Uttak pasientinfo. Journalføring.
Praktisk undervisning personale, studenter.
Oppbev. forbruksmateriell. Håndvask personale.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Pasientsamtaler
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	16 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

Kommentar

	0 160A	0 250A
--	--------	--------

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.008

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.009	Lampe, undersøkelse, >ca 30 000 lux, takmontert	0	UR	1	1	16 000	16 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.004	Båre, transport og hvile	0	UR	1	1	22 000	22 000
012.38.003	Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne	0	UR	1	1	1 400	1 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.016	Trådkurv for veggskinne	0	UR	1	1	700	700
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
274.11.007	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass	0	ARK	2	2	4 100	8 200
274.11.008	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass_H	0	ARK	2	2	4 100	8 200
279.02.108	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	0	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.009

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstøll/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.009

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar
Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

Kommentar

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.085.14

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.010

Romnavn	Laboratorium, Generell røntgen	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.085.14		
Utstyr i rom	Fra SR.085.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:36		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	30,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Utførelse av skjelett thorax og urografi undersøkelser.
Oppbevaring av forbruksvarer, tøy, medisiner (kontrastmidler).
Håndvask personale.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Til mæverrom

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Takmontert, tungt utstyr.

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input checked="" type="checkbox"/> Ut
Strålings skjerming, spesifiser	2 mmPb i vegger opp til 2:40. 3 mmPb bak veggbucket
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Tilhørende manøverrom
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/> Tungt, takhengt utstyr

Kommentar

Oppheng blyfrakker

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Kommentar

2 mmPb i dører og glassfelt

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	8 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> Gruppe 1

Kommentar

0
250A

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Status: Fra SR.085.14

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.010

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Mellom lab og tilhørende manøverrom
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturløs med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Røntgenapparat	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	2		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.001	Lab for digital radiografi med takerør, komplett	1	UR	1	1	2 230 000	2 230 000
011.05.004	Veggbucky for digital radiografi	1	UR	1	1	1	1
011.05.006	Detektor for digital radiografi, bærbar	1	UR	1	1	700 000	700 000
011.05.011	Teknisk kabinett, digital radiografi	1	UR	1	1	1	1
011.13.002	Stativ for blyfrakker, veggmontert for 5 frakker	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.50.012	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium, rentrom	1	UR	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.085.14

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
102.05.012	Stol, pasientavkleddningsområde	1	IARK	1	1	2 000	2 000
102.05.021	Krakk, stillbar høyde	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	3	3	800	2 400
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
274.11.007	Høyskap_KB_b655_d450_h2100mm_glass	1	ARK	2	2	4 100	8 200
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
443.43.001	Elunderfordeling 400 V Skap	1	RIE	1	1	0	0

Status: Fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.011

Romnavn	Manøverrom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.093.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Manøver	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontroll og styring av bildediagnostiske undersøkelser. Vurdering av digitale opptak røntgen/MR/CT-bilder. Bearbeide digitale bilder. Gjennomgang av pas. journal. Uttak av pas. info. Journalføring. Ladestasjon for bærbare telefoner og PC. Undervisning og opplæring.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	8
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dør til bildediagnostisk lab.
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> Inn
Strålingsskjerming, spesifiser	2 mmPb nødvendig
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Inn
Spesielle lydkrav, spesifiser	Demping av støy utenfra
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> Inn til bildediagnostisk laboratorium
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	16 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 2	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 2	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar 0
250A

Status: Fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.011

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>mellom manøverrom og bildediagnostisk laboratorium</i>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	<i>Armaturløs med lang hendel</i>
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Mange PC'er</i>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.008	Kontrollstasjon, digital radiografi	0	UR	1	1	1	1
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	0	UR	3	3	5 000	15 000
018.01.002	PACS, QA-stasjon m/2 skjermer	0	UR	2	2	21 000	42 000
023.02.002	Varmeskap/tørresterilisator, ca 60 liter, rt-250 gr C, vegg-/bordmodell	0	UR	1	1	6 212	6 212
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	0	UR	1	1	9 410	9 410

Status: Fra SR.093.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Budsjett			
				Antall	Brutto	Netto	Enhetspris
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	2	2	6 000	12 000
101.01.026	Bord_PACS_2 skjermer	0	IARK	2	2	12 000	24 000
101.01.067	Bord_arbeids 1500x800 el hev/senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.012

Romnavn	Teknisk rom, Datarom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.ny05		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 15:39		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	1,50	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Teknisk rom/datarom f/billed-diagnostisk utstyr/serverrom.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Føring

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

1-fase stikk, 230V 2 18 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 2 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 0

250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.012

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	datautstyr	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.05.008	Kontrollstasjon, digital radiografi	0	UR	1	1	1	1
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	0	UR	3	3	5 000	15 000
018.01.002	PACS, QA-stasjon m/2 skjermer	0	UR	2	2	21 000	42 000
023.02.002	Varmeskap/tørrsterilisator, ca 60 liter, rt-250 gr C, vegg-/bordmodell	0	UR	1	1	6 212	6 212
075.02.021	Kjøleskap, medisiner, " 3/4"	0	UR	1	1	9 410	9 410

Status: Fra SR.ny05

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Budsjett			
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.008	Bord_arbeids, 800 x1200, elektrisk hev/senk	0	IARK	2	2	6 000	12 000
101.01.026	Bord_PACS_2 skjermer	0	IARK	2	2	12 000	24 000
101.01.067	Bord_arbeids 1500x800 el hev/senk	0	IARK	1	1	8 000	8 000
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	0	IARK	2	2	3 000	6 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.01.007	Kontortelefon (IP-telefon)	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.013

Romnavn	Garderobe, Pasienter	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.200.00		
Utstyr i rom	Fra SR.200.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Av- /påkledding for pasienter til undersøkelser

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.200.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.013

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.01.002	Sittebenk_garderobe	1	ARK	1	1	5 000	5 000
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.014

Romnavn	Oppstillingsplass, Seng	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.109.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 15:41		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	2,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
Romspesifikasjon	seng		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
0	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelest/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/ vegg

Kommentar

Høyde på fending fastsettes når utstyr er anskaffet

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/ lukke

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.014

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.015

Romnavn	Laboratorium, Ultralyd	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Avledet fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Ingdal, Pål, 16. august 2017 10:44		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	16,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påklledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4 *
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	* Øke lesbarheten på bildeskjermer
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				*
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
<i>Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påklledning skal kunne skje.</i>					

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.015

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavblending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	2 16A *	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	* Ultralydapparat *		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.015

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	1				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
011.10.006	Ultralud, billedannende, for diagnostikk	0	UR	1	1	700 000	700 000
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnfeste, komplett med slange og nippel	0	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	0	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	0	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	0	UR	1	1	10 000	10 000
012.39.003	Sug, ejektor	0	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	0	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	0	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	0	UR	1	1	1 700	1 700
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	0	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	0	IARK	2	2	2 000	4 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	0	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	0	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
279.07.002	Skinne_horisontal_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	0	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.016

Romnavn	Ekspedisjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.036.00		
Utstyr i rom	Fra SR.036.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	12,00
Tegningsnavn	Eksp.	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romsesifikasjon	2 plasser		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Lagring av kontorrekvisita. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen skal deles i 2: en fremre del med skranke (UU tilpasset) med en arbeidsplass, og indre del med 4 arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	6
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler indre sone

Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Åpen skranke mot korridor med glass avskjerming mot indre sone

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
					Skrivebord med 6 elkontakter	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	12				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/> Skranketeleslynge
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	0
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0				Toalett	0
Tappested for rensed vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og innneklima						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.036.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.016

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.012	Bord_arbeids, 600 x1200, elektrisk hev/senk	1	IARK	2	2	5 500	11 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	3	3	3 500	10 500
103.01.004	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:800 b:800	1	IARK	1	1	2 500	2 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
111.003	Skjermvegg, bord front	1	IARK	1	1	2 000	2 000
274.21.004	Skap_verdi, låsbart "mindre"	1	ARK	1	1	500	500
279.01.107	Ekspedisjon m/skrankefront	1	ARK	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	3	3	4 400	13 200
555.01.017	Teleslynge, skranke	0	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.017

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	18,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	tidsbooking etc	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.017

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.018

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrerts:	0
Romspesifikasjon	Leder	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet		Verdi Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.018

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.019

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse
Tilgang til aviser o.l.
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.
Nærhet til toaletter.
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.
Egne soner for rullestoler

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3
Personer, maksimalt 10
Brukstid, maksimalt 12
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr
Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater
Inneslutningsnivå
Strålings skjerming
Spesielle lydkrav
Skjerming mot vibrasjon
Vindu i vegg til andre rom
Inntransport av nyttelest/utstyr
Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng
Glass i dør
Skyvedør
Adgangskontroll
Automatisk døråpner
Føring

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft
1-fase stikk, 230V 6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft
Avbruddsfri kraft
Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys
Nattlys
Styring av innvendig blending
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Sikkerhet

Medisinsk område

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.019

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Innsjekkingskiosk?		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåking/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.020

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstøll/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.020

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			Lyd og bilde
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
			Taleforsterkning
			Programlyd/lydavspilling
			Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
			Sanitær
			Håndvask, vanlig
			Håndvask uten overløp
			Kirurgisk vask
			Toalett
			Dusj
			Øyedusj
			Nøddusj
			Kum på vegg
			Kum i benk
			Kommentar
			Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
			Spesialsystemer
			Avtrekksskap
			Næravsug/avtrekkshette
			Sikkerhetskabinett
			Kjøkkenventilator
			Rørpoststasjon
			Kommentar

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
			Ut fra rommet
			Gassutløp fra sug
			0
			Kommentar

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.020

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.021

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:42		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	2,00
Tegningsnavn	WC	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelest/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/ vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/ lukke

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
1 16A	0 25A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
	0 63A
	0 63A
	0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.021

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.021

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.022

Romnavn	WC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:42		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	2,00
Tegningsnavn	WC	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
1	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelest/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/ vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/ lukke

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
1 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.022

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.022

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.023

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrerts:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	5 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet

Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.023

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.023

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.024

Romnavn	Pause	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	15,00
Tegningsnavn	Pause	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5
Personer, maksimalt	12
Bruktid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.024

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.024

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.025

Romnavn	Granskning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.ny.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	6,00
Tegningsnavn	Granskn.	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romspesifikasjon	teleradiologi/demo		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, og diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

2

Brukstid, maksimalt

12

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Spesielle lydkrav, spesifiser

Pasientsamtaler

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Øke lesbarheten på bildeskjermer

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

6 16A

0 25A

3-fase stikk, 400V

0 16A

0 32A

0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A

0 32A

0 63A

0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys

Manuelt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig

solavskjerming 250A

Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.025

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.026

Romnavn	Granskning	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.11 - Radiologi
RFP status	Fra SR.ny.01		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	6,00
Tegningsnavn	Granskn.	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romspesifikasjon	teleradiologi/demo		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analyse av bildediagnostiske undersøkelser, og diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

2

Brukstid, maksimalt

12

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Spesielle lydkrav, spesifiser

Pasientsamtaler

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Øke lesbarheten på bildeskjermer

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

6 16A

0 25A

3-fase stikk, 400V

0 16A

0 32A

0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A

0 32A

0 63A

0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys

Manuelt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig
solavskjerming 250A

Sikkerhet

Medisinsk område

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Status: Fra SR.ny.01

Romfunksjonsnr: 2A.2A.11.026

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåking/sikring/alarmer				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
Avløp				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Status: Fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.001

Romnavn	Operasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.106.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.106.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	60,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Operativ virksomhet.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av anestesi.
- Utførelse bildediagnostiske undersøkelser.
- Vurdering digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring studenter, personell.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	forriglet gjennomstikkskap
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Uttakssentraler og monitører
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	For operasjonsbordsokkel. Krav til plan

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, Smittevask. Gulvbelegg som ikke tar opp fargestoff (metylenblått).
-------------------------------	-------------------------------------	--

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Strålingsskjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Bruk av C-Bue
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Anestesi arbeidsstasjoner skal kunne dokkes opp i søyler.
Festepunkt for anestesisyler må kunne belastes med opptil 350 kg.

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne helst ha tre nivåer for åpning
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Vinduer Verdi Spesifikasjon	Vinduer Verdi Spesifikasjon
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Øke lesbarheten på bildeskjermer

Kommentar

Obs innsyn fra utsiden og inn i operasjonsrommet, store skjermer

Status: Fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.001

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	Egne stikk for laser, c-buer og varmeskap		
1-fase stikk, 230V 2	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	36 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning	Verdi	Spesifikasjon		
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt		
Nattlys	<input type="checkbox"/>			
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>			
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>			
Sikkerhet	0 160A 0 250A			
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2		

Kommentar
 Serverskapet i rommet skal ha tilgang fra korridorsiden.
 24 160A i uttakssentraler. 12 stk i kirurgisøyle og 12 stk i anestesissøyle.
 Uttak i backupplass.
 OBS lysfarger og styring av lys for god visualisering i skjermer Ved skjermer og PC.
 Lade/oppstillingsplass for callinger, mobile telefoner etc.
 Ladingsplass på vegg for fjernstyrer til operasjonsbord.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	15			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 1 skal beskrives		Forberedt fremtidig behov		
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Med sekundviser	

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon		
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>			
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>			
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>			
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>			
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>			
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>			
Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>	Bildebehov ifbm operasjonsfeltet		

Kommentar
 8 IKT uttak i uttakssentraler
 Operasjonsstatus kan vises på infoskjermer.

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtrykk og tekniske alarmer		

Vann og sanitær				
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon		
Våtrom	<input type="checkbox"/>			
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Tappedsted for kaldt vann	0			
Tappedsted for varmt vann	0			
Tappedsted for rensset vann	0			
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Annet	<input type="checkbox"/>			
Avløp	Verdi	Spesifikasjon		
Avløp i gulv	0			
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon		
Håndvask, vanlig	0			
Håndvask uten overløp	0			
Kirurgisk vask	0			
Toalett	0			
Dusj	0			
Øyedusj	0			
Nøddusj	0			
Kum på vegg	0			
Kum i benk	0			

Kommentar

Status: Fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.001

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 26	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Nærav sug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5				
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk			
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 cfu			

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	12		Gassutløp fra sug	2	Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, (800 kPa)	2				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	8				
Lystgass	2				
CO2	2				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
Kommentar					
<i>Anestesisøyle: 4 stk. med.luft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløp i søyler. Argon på flaske</i>					
<i>Kirurgisk søyle: 4 stk. med.luft, 2 stk. instr.luft, 2 stk. O2, 1 stk. CO2 og 1 stk vakuu fra sentralt vakuumanlegg i søyler.</i>					
<i>Backup: 4 med.luft, 3 stk.O2,1 stk.N2O, 1 stk.CO2 og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløpi sykeromskanalen.</i>					
<i>Det må avklares hvor trykkvakter plasseres. "Back up" for el og gasser skal plasseres på vegg inne i operasjonsstuen.</i>					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.002	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	UR	1	1	160 000	160 000
012.01.007	Uttakssentral, kirurgi, en arm	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.004	Lampe, operasjon > 100 000 lux med satellitt > 80 000 lux	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	1	UR	16	16	365	5 840
012.02.007	Oppheng til flatskjerm, leddet arm i lampefeste	1	UR	2	2	40 000	80 000
012.02.018	Kamera til operasjonslampe	1	UR	1	1	60 000	60 000
012.03.001	Operasjonsbord/systembord, søyle	1	UR	1	1	350 000	350 000
012.03.004	Operasjonsbord/systembord, universaltopp	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.03.010	Operasjonsbord/systembord, transporttralle	1	UR	1	1	85 000	85 000
012.03.032	Operasjonsbord, div. tilleggsutstyr standard pakke	1	UR	1	1	50 000	50 000
012.04.007	Stativ med båtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.04.008	Opptrekk, 1 trinn høyt	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.009	Opptrekk, 2 trinn	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.04.010	Kompress/ instrument bord/fanger	1	UR	2	2	5 000	10 000
012.04.012	Hengevekt for kompresser	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.015	Skinne, vegg - utstyr til operasjonsbord	1	UR	1	1	370	370
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg/skinnefestet	1	UR	4	4	200	800
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	1	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.013	Diatermiapparat, vogn for	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	4	4	9 000	36 000
012.33.008	Overtrykksmansjett, boks 1/2 liter	1	UR	1	1	3 000	3 000
012.33.009	Overtrykksmansjett, boks 1 liter	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	4	4	2 000	8 000
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	1	1	5 000	5 000
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	1	UR	1	1	330 000	330 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	1	UR	2	2	13 000	26 000
014.03.012	Trillebord, hev-/senkbart, med avledende hjul 100 x 70 cm	1	UR	1	1	5 500	5 500
014.03.023	Trillebord, med vulstkant og avledende hjul 70 x 100 cm	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	2	2	1 700	3 400
014.06.012	Vogn, anestesi	1	UR	1	1	11 000	11 000
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	1	UR	3	3	30 000	90 000

Status: Fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
072.02.001	Vogn, "prosedyrevogn"	1	UR	1	1	15 000	15 000
109.02.007	Avfallsbøtte, ca 50 liter	1	UR	2	2	200	400
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	1	UR	1	1	2 000	2 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	2	2	300	600
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
524.02.011	Medical Grade PC, Desktop Mini	1	IKT	2	2	19 500	39 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.002

Romnavn	Operasjon	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.106.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.106.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:38		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	60,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Operativ virksomhet.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av anestesi.
- Utførelse bildediagnostiske undersøkelser.
- Vurdering digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring studenter, personell.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	forriglet gjennomstikkskap
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Uttakssentraler og monitører
-------------------	-------------------------------------	------------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	For operasjonsbordsokkel. Krav til plan

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon, Smittevask. Gulvbelegg som ikke tar opp fargestoff (metylenblått).
-------------------------------	-------------------------------------	--

Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Strålingsskjerming, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Bruk av C-Bue
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler

Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Anestesi arbeidsstasjoner skal kunne dokkes opp i søyler.
Festepunkt for anestesisyler må kunne belastes med opptil 350 kg.

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>	må kunne helst ha tre nivåer for åpning
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Vinduer Verdi Spesifikasjon	Vinduer Verdi Spesifikasjon
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/> Øke lesbarheten på bildeskjermer

Kommentar

Obs innsyn fra utsiden og inn i operasjonsrommet, store skjermer

Elkraft				
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon		
Normalkraft	<input type="checkbox"/>			
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	Egne stikk for laser, c-buer og varmeskap		
1-fase stikk, 230V 2	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	36 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning	Verdi	Spesifikasjon	
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt	
Nattlys	<input type="checkbox"/>		
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>		
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhet	0 160A	0	
Medisinsk område	250A		

Verdi	Spesifikasjon	
	Gruppe 2	

Kommentar

Serverskapet i rommet skal ha tilgang fra korridorsiden.
24 160A i uttakssentraler. 12 stk i kirurgisøyle og 12 stk i anestesissøyle 250A
Uttak i backupplass.
OBS lysfarger og styring av lys for god visualisering i skjermer Ved skjermer og PC.
Lade/oppstillingsplass for callinger, mobile telefoner etc.
Ladingsplass på vegg for fjernstyrer til operasjonsbord.

IKT				
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon		
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	15			
IKT uttak fiber (dual SC), formål 1 skal beskrives		Forberedt fremtidig behov		
Overføring av databilde til storskjerm	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon		
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			
Sentralstyrt ur	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Med sekundviser	

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselsheemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input checked="" type="checkbox"/>	Bildebehov ifbm operasjonsfeltet	

Kommentar

8 IKT uttak i uttakssentraler

Operasjonsstatus kan vises på infoskjermer.

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtrykk og tekniske alarmer	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		

Kommentar

Status: Fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.002

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 26	Avtrekkskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Nærav sug/avtrekkslette	<input type="checkbox"/>	
Særsilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk			
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 cfu			

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	12		Gassutløp fra sug	2	Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, (800 kPa)	2		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		<i>Anestesisøyle:</i>		4 stk. med.luft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløp i søyler.
Oksygen	8				Argon på flaske
Lystgass	2		<i>Kirurgisk søyle:</i>		4 stk. med.luft, 2 stk. instr.luft, 2 stk. O2, 1 stk. CO2 og 1 stk vakuu fra sentralt vakuumanlegg i søyler.
CO2	2		<i>Backup:</i>		4 med.luft, 3 stk.O2, 1 stk.N2O, 1 stk.CO2 og 1 stk. ejektor for anestesisigassutløpi sykeromskanalen.
Argon	0				Det må avklares hvor trykkvakter plasseres.
Nitrogen	0				"Back up" for el og gasser skal plasseres på vegg inne i operasjonsstuen.
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.01.002	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	UR	1	1	160 000	160 000
012.01.007	Uttakssentral, kirurgi, en arm	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.004	Lampe, operasjon > 100 000 lux med satellitt > 80 000 lux	1	UR	1	1	140 000	140 000
012.02.006	Håndtak, sterilt, til operasjonslampe/monitor	1	UR	16	16	365	5 840
012.02.007	Oppheng til flatskjerm, leddet arm i lampefeste	1	UR	2	2	40 000	80 000
012.02.018	Kamera til operasjonslampe	1	UR	1	1	60 000	60 000
012.03.001	Operasjonsbord/systembord, søyle	1	UR	1	1	350 000	350 000
012.03.004	Operasjonsbord/systembord, universaltopp	1	UR	1	1	200 000	200 000
012.03.010	Operasjonsbord/systembord, transporttralle	1	UR	1	1	85 000	85 000
012.03.032	Operasjonsbord, div. tilleggsutstyr standard pakke	1	UR	1	1	50 000	50 000
012.04.007	Stativ med båtte, rustfri	1	UR	1	1	5 000	5 000
012.04.008	Opptrekk, 1 trinn høyt	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.009	Opptrekk, 2 trinn	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.04.010	Kompress/ instrument bord/fanger	1	UR	2	2	5 000	10 000
012.04.012	Hengevekt for kompresser	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.04.015	Skinne, vegg - utstyr til operasjonsbord	1	UR	1	1	370	370
012.20.012	Ventilasjonsbag inkl. maske, voksen	1	UR	1	1	1 800	1 800
012.20.013	Oppheng for ventilasjonsbag, vegg/skinnefestet	1	UR	4	4	200	800
012.30.001	Diatermiapparat, mono- og bipolar	1	UR	1	1	80 000	80 000
012.30.013	Diatermiapparat, vogn for	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.33.001 * Avledet	Infusjonspumpe, ordinær, volumstyrt	0	UR	2	2	8 000	16 000
012.33.003	Infusjonspumpe, sprøyte	1	UR	4	4	9 000	36 000
012.33.008	Overtrykksmansjett, boks 1/2 liter	1	UR	1	1	3 000	3 000
012.33.009	Overtrykksmansjett, boks 1 liter	1	UR	1	1	4 500	4 500
012.33.017	Infusjonsrack, dockingstasjon for 6 pumper	1	UR	1	1	27 000	27 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	2	2	2 500	5 000
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	4	4	2 000	8 000
012.50.015	Stol_arbeids, type kontor, vaskbart trekk	1	UR	1	1	5 000	5 000
013.21.002	Anestesiarbeidsstasjon, komplett	1	UR	1	1	330 000	330 000
014.03.010	Bord, assistanse med T-fot, 700x500 mm	1	UR	2	2	13 000	26 000
014.03.012	Trillebord, hev-/senkbart, med avledende hjul 100 x 70 cm	1	UR	1	1	5 500	5 500
014.03.023	Trillebord, med vulstkant og avledende hjul 70 x 100 cm	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	2	2	1 700	3 400
014.06.012	Vogn, anestesi	1	UR	1	1	11 000	11 000
018.01.005	Flatskjerm, medical grade	1	UR	3	3	30 000	90 000

Status: Fra SR.106.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
072.02.001	Vogn, "prosedyrevogn"	1	UR	1	1	15 000	15 000
109.02.007	Avfallsbøtte, ca 50 liter	1	UR	2	2	200	400
109.04.002	Sekkestativ, dobbelt	1	UR	1	1	2 000	2 000
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	2	2	300	600
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
524.02.011	Medical Grade PC, Desktop Mini	1	IKT	2	2	19 500	39 000
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.003

Romnavn	Forberedelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.ny02		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	20,00
Tegningsnavn	Forberedelse	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksomnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forberedelse av pasient til anestesi og operasjon. 1 plass. Overvåking. Mulighet for elektronisk dokumentasjon - journalføring - og uttak pasientinfo. En dataarbeidsplass uavhengi av pas. seng. Plass til en person på hver side av pasientsengen ved utføring av prosedyrer og undersøkelse/behandling av pasient. Mulighet for innledning av narkose. Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser. CVK. Innleggelse av epiduralkateter til smertebeh. Bloodpatch. Oppbevaring forbr.materiell. Venteareal til operasjon. Undervisning/opplæring av studenter/personell.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyvedør	<input checked="" type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V 3	16 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 2
------------------	-------------------------------------	----------

Kommentar

Status: Fra SR.ny02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	4		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	2		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	1	Anestesi-evakuering	
Kommentar			

Status: Fra SR.070.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.004

Romnavn	Kirurgisk håndvask	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.070.00		
Utstyr i rom	Fra SR.070.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	2,00
Tegningsnavn	Kir. håndvask	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kirurgisk håndvask tilpasset 1-3 personer.

Mulighet for påkledning av steril bekledning og med speil som kan brukes av personer for å se at bekledning sitter riktig, høye og lave personer må kunne benytte samme vask.

Oppbevaring av hansker, munnbind m.m

Må ha utstyr som sikrer at du får tatt tiden på håndvask

Kan ligge som nisje i korridor

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

3

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig
solavskjerming

Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

Godt lys over vasken

Verdi Spesifikasjon

Verdi Spesifikasjon

Status: Fra SR.070.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.004

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	1	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Vaskene må innstilles med tidssone for rennende vann som er tilpasset håndvaskprosedyre

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.036	Avfallsbøtte, ca 75 l	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	1	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	1	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.010	Dispenser_spesial hånddesinfeksjon	1	ARK	1	1	1 020	1 020
273.02.011	Dispenser_håndskrubber	1	ARK	1	1	1 050	1 050

Status: Fra SR.070.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
390.09.003	Kirurgisk håndvask, 1 vaskeplass	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.005

Romnavn	Oppstillingsplass, Seng	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.109.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 16:00		
Koding	Arealer	Grupper	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	2,00	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektert</i>	0,00	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	0	
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater *Fendring av vegg*

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig
solavskjerming

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.005

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.006

Romnavn	Oppstillingsplass, Seng	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.109.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 16:00		
Koding	Arealer	Grupper	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	2,00	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektet</i>	0,00	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	0	
<i>Bruksomnr</i>	<i>Omkrets:</i>	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for 1 - 2 senger uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater *Fendring av vegg*

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig
solavskjerming

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.109.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.006

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.007

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		
Koding	Arealer	Grupper	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	20,00	
<i>Tegningsnavn</i>	<i>Prosjektet</i>	0,00	
<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Høyde</i>	0	
<i>Bruksromnr</i>	<i>Omkrets:</i>	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Personer, maksimalt 0
Brukstil, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr
Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater
Inneslutningsnivå
Strålings skjerming
Spesielle lydkrav
Skjerming mot vibrasjon
Vindu i vegg til andre rom
Inntransport av nyttebelastning/utstyr
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng
Glass i dør
Skyvedør
Adgangskontroll
Automatisk døråpner
Føring

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Mulighet for å kunne åpne/lukke

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft
1-fase stikk, 230V 15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft
Avbruddsfri kraft
Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys Bevegelsesstyrt
Nattlys
Styring av innvendig blending
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.007

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.008

Romnavn	Lager, Avfall	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.010.00		
Utstyr i rom	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallsposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fendring av vegg ved oppstilling av vogn
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Inntransport av av tøyvogner

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.008

Elkraft						
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bevegelsesstyrt</i>
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A			Nattlys	<input type="checkbox"/>
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>				Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				Kommentar	

IKT						
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0				Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>				Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
					Kommentar	

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær						
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1 <i>Armatyr med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime						
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0	Maks 20		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Nærvassug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.008

Gasser		Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
		Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
		Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
		Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
		Oksygen	0				
		Lystgass	0				
		CO2	0				
		Argon	0				
		Nitrogen	0				
		Hydrogen	0				
		Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.019	Opphengsboks for "mulestreng"	1	UR	1	1	350	350
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.41.001	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, justerbar lengde	0	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.087.40

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.009

Romnavn	Lager, Sterilt	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.087.40		
Utstyr i rom	Fra SR.087.40		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring sterile varer/sterilt gods,
Bestilling varer. Registrering av varer.
Utlevering sterile varer/sterilt

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	
-------------------	--------------------------	--

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Rentrom klasse D
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>	
----------	--------------------------	--

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
------------------	--------------------------	--

Kommentar

Status: Fra SR.087.40

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.009

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtrykk	

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 22	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk	Luftutskift 10 g/time. ISO 14644/I		
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	100 cfu			

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
100.04.006	Innmat modulskaap, div ekstrautstyr	1	UR	2	2	5 000	10 000
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
274.11.018	Høyskaap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	18	18	3 400	61 200
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.010

Romnavn	Oppstillingsplass, Bordtopper	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.109.01		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 16:00		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksomnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for traller med utstyr som f.eks akutt-tralle, blodgassapparat, rtg maskiner, tøyvogner o.l. Normalt i tilknytning til korridor. Behov for elkontakter til lading

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttebelastning/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig
solavskjerming 250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.109.01

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.010

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.011

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 16:16		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	20,00
Tegningsnavn	Arbeidsrom	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romsesifikasjon	anestesi		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klargjøring/bestilling av medikamenter, væsker.Lager for medikamenter, væsker, anestesigasser, akutt-utstyr. Blanding av antibiotika. Skriftlig bearbeidelse av prosedyrer/rutiner. Samtaler/debriefing mellom personell, skriftlig/muntlig oppfølging av studenter/elever. 3 arb.plasser med PC

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	8
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	16 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar 0
250A

0 160A 0
250A

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.011

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	6			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåking/sikring/alarmer				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom					
Våtrom	<input type="checkbox"/>				
Vannforsyning					
Tappedsted for kaldt vann	0				
Tappedsted for varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
Avløp					
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Sanitær					
Håndvask, vanlig	1				Armatyr med lang hendel
Håndvask uten overløp	0				
Kirurgisk vask	0				
Toalett	0				
Dusj	0				
Øyedusj	0				
Nøddusj	0				
Kum på vegg	0				
Kum i benk	0				
Kommentar					

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet					
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				
Ventilasjon					
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				
Spesialsystemer					
Avtrekksskap	<input checked="" type="checkbox"/>				
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>				
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>				
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>				
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Avtrekksskap for antibiotikaopptrekk					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet					
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0				
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
Ut fra rommet					
Gassutløp fra sug	0				
Kommentar					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.036	Bord, arbeidsstasjon, 800 x 600, EL hev/senk	1	IARK	4	4	5 000	20 000
102.02.007	Kontorstol, korttidsbruk	1	IARK	4	4	2 500	10 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høytalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.012

Romnavn	Diktering	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelest/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/ vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/ lukke

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.012

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.013

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	9,00
Tegningsnavn	Kontor	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	3 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	

Verdi Spesifikasjon

Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.013

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.013

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.014

Romnavn	Arbeidsrom, Teamkontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.006.00		
Utstyr i rom	Avledet fra SR.006.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:31		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	18,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper. Dokumentasjon, små-møter

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	4
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	12 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med elkontakter

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.014

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.004	Bord_møte, 2000 x800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	4	4	3 500	14 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
274.47.004 * Avledet	Hylle_post	0	ARK	1	1	5 000	5 000
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000

Status: Fra SR.006.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.014

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.01.012 * Avleddet	Laserskriver, farge (A4)	0	IKT	1	1	3 000	3 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	4	4	4 400	17 600
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	4	4	700	2 800
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.021	Monitor, 50-52", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.015

Romnavn	Kontor	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/ vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/ lukke

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.015

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.015

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.016

Romnavn	Møte	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.098.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmaterieill. Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Konfidensielle samtaler</i>
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Øke lesbarheten på bildeskjermer</i>
----------	---

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Manuelt</i>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.016

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				Kommentar		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
Avløp				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12			Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Okxygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappelapp	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.017

Romnavn	Pause	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	15,00
Tegningsnavn	Pause	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 5

Personer, maksimalt 12

Bruktid, maksimalt 24

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 18 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig

solavskjerming 250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.017

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				Kommentar		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåkning/sikring/alarmer				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
Avløp				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet						
Spesial romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8			Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.018

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	5 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.018

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				Kommentar		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåkning/sikring/alarmer				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom					
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Sanitær	
Vannforsyning				Håndvask, vanlig	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for varmt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for rensset vann	0			Toalett	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin		Dusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Avløp				Nøddusj	0
Avløp i gulv	0			Kum på vegg	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin		Kum i benk	1
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kommentar	

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet					
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Spesialsystemer	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Kommentar	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet				Ut fra rommet	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0			Kommentar	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.020

Romnavn	Dusj	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.033.00		
Utstyr i rom	Fra SR.033.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 16:04		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	Dusj	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dusjing og mulighet for å sitte, skifte og legge fra seg tøy

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Dusjen må kunne låses fra innsiden

Elkraft

Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.020

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	1	Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.021

Romnavn	WC, Personalet	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1

Personer, maksimalt 1

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 1 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

0 125A 0 160A 0 250A

Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.021

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.021

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.022

Romnavn	WC, Personalet	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	0 160A 0 250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.022

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedest for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.022

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.023

Romnavn	Venteplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	12,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse
Tilgang til aviser o.l.
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.
Nærhet til toaletter.
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.
Egne soner for rullestoler

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.023

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			Lyd og bilde
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			Kommentar
			Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			Sanitær
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.024

Romnavn	Opphold	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	20,00
Tegningsnavn	Opphold	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romsesifikasjon	med garderobe		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse
Tilgang til aviser o.l.
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.
Nærhet til toaletter.
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.
Egne soner for rullestoler

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	3
Personer, maksimalt	10
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.024

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			Lyd og bilde
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			Kommentar Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			Sanitær
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.025

Romnavn	WC, HC	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstøll/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.025

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.025

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.026

Romnavn	Overvåkingsplass, Dagplass	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.113.00		
Utstyr i rom	Fra SR.113.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	30,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengeplass på dagtid f/hvile eller forberedelse f/1 pas.-ev. med pårørende, før/etter behandling. Observasjon/overvåk. Mulighet for pasientskjerming. Inngår i rom med flere hvileplasser. Håndvask personale.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Dørråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V 2	2 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
------------------	-------------------------------------	----------

Kommentar

0
250A

Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.026

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		Håndvask i rom, ikke per seng

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.013	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skinnemontert	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
014.01.001	Sykehusseng, voksen	1	UR	1	1	24 000	24 000

Status: Fra SR.113.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.026

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.03.004	Bord, pasientrom	1	IARK	1	1	2 200	2 200
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
274.21.009	Skap_garderobe m/innv. integrert verdiskap	1	ARK	1	1	7 000	7 000
274.21.028	Stellebord_frittstående med hjul	1	ARK	1	1	8 000	8 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	1	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	2	2	150	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.027

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrerts:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	5 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet

Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.027

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.027

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.028

Romnavn	Undersøkelse	Plassering:	2A - Undersøkelse og behandling, somatikk / 2A.9 - Operasjon
RFP status	Avledet fra SR.175.00		
Utstyr i rom	Fra SR.175.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 24. oktober 2017 13:06		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	16,00
Tegningsnavn	Us	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient, dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m. Vurdere monitor/skjerm på vegg slik at pasient og ansatte kan se samme bilde/innhold på skjerm.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Undersøkelsesbenk kan vurderes erstattet med behandlingsstol som ivaretar samme funksjon,

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Undersøkelseslampe i enkelte rom
-------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje.

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.028

Elkraft							
Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>				Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Nattlys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	17 16A	0 25A			Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A			
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>				Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
1-fase stikk, 230V 3	1 16A	0 25A			Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/>	Gruppe 1
3-fase stikk, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A		Kommentar		
3-fase fast, 400V 3	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A	0	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>						

IKT							
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon			Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8				Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives					Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>				Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>				Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
					Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
					Kommentar		

Automasjon og sikkerhet				
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon		Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær							
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon			Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>				Håndvask, vanlig	1	Armatyr med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon			Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0				Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0				Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0				Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>				Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0				Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>						

Varme, ventilasjon og inneklime							
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>						
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>						

Status: Avledet fra SR.175.00

Romfunksjonsnr: 2A.2A.9.028

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.34.002	Flowmeter, O2, 0-15 l for skinnefeste, komplett med slange og nippel	1	UR	1	1	1 500	1 500
012.35.001	Vekt, person	1	UR	1	1	1 300	1 300
012.36.001	Benk, undersøkelse/behandling, standard	1	UR	1	1	9 000	9 000
012.38.004	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	UR	1	1	10 000	10 000
012.38.007	Høydemål, veggmontert	1	UR	1	1	200	200
012.39.003	Sug, ejektor	1	UR	1	1	2 500	2 500
012.50.003	Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
014.06.002	Modulbord, 60x40 cm	1	UR	1	1	1 700	1 700
101.01.015	Bord_arbeids, 800 x 1400 elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	5 500	5 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	2	2	2 000	4 000
105.09.002	Skinne for oppheng av engangsførheng	1	IARK	1	1	1 500	1 500
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	1	ARK	1	1	500	500
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	1	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.07.001	Skinne_oppheng av utstyr	0	ARK	1	1	500	500
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
524.01.011	Laserskriver, svart-hvit (A4)	1	IKT	1	1	1 100	1 100
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 3.3.3.001

Romnavn	Opphold, Venterom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.3 - Blodbank
RFP status	Fra SR.189.00		
Utstyr i rom	Fra SR.189.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende . Rommet kan være av ulik størrelse
Tilgang til aviser o.l.
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner men ikke direkte overfor.
Nærhet til toaletter.
Hensiktsmessigheten av garderobeplass til yttertøy må vurderes i det enkelte tilfelle.
Egne soner for rullestoler

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3
Personer, maksimalt 10
Brukstil, maksimalt 12
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr
Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater
Inneslutningsnivå
Strålings skjerming
Spesielle lydkrav
Skjerming mot vibrasjon
Vindu i vegg til andre rom
Inntransport av nyttelast/utstyr
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng
Glass i dør
Skyvedør
Adgangskontroll
Automatisk døråpner
Føring

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft
1-fase stikk, 230V 6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft
Avbruddsfri kraft
Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys Bevegelsesstyrt
Nattlys
Styring av innvendig blending
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Miljøbelysning

Status: Fra SR.189.00

Romfunksjonsnr: 3.3.3.001

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
			Lyd og bilde
			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom <input type="checkbox"/>
			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l. <input type="checkbox"/>
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede <input type="checkbox"/>
			Taleforsterkning <input type="checkbox"/>
			Programlyd/lydavspilling <input type="checkbox"/>
			Styresystem for AV-anlegg <input type="checkbox"/>
			Spesielle lyd/bildebehov <input type="checkbox"/>
			Kommentar Innsjekkingskiosk?

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			Sanitær
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig 0
			Håndvask uten overløp 0
			Kirurgisk vask 0
			Toalett 0
			Dusj 0
			Øyedusj 0
			Nøddusj 0
			Kum på vegg 0
			Kum i benk 0
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap <input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette <input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett <input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator <input type="checkbox"/>
			Rørpoststasjon <input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug 0
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		Kommentar
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.04.001:1	Sofa 2-seter Somatikk	1	IARK	1	1	12 000	12 000
272.64.001	Vanndispenser	1	UR	1	1	22 000	22 000

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.3.3.002

Romnavn	WC, HC	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.3 - Blodbank
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 09:33		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
2	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Veggfestet armstøtter

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Førrigling

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
1 16A 0 25A	1-fase stikk, 230V
0 16A 0 32A 0 63A	3-fase stikk, 400V
0 16A 0 32A 0 63A 0 125A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.3.3.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.3.3.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 3.3.3.003

Romnavn	Samtale	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.3 - Blodbank
RFP status	Fra SR.130.00		
Utstyr i rom	Fra SR.130.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Intervju	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell.
Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Lagringsmulighet - hyller/skap

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
3	Personer, normalt
5	Personer, maksimalt
16	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Kommentar		

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 3.3.3.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

Kommentar

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.007	Bord_PC, elektrisk hev / senk	1	IARK	1	1	4 400	4 400
101.02.003	Bord_møte, 6 personer 800 x 1200	1	IARK	1	1	2 500	2 500
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	4	4	2 000	8 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.130.00

Romfunksjonsnr: 3.3.3.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.02.021	Monitor, 50-52" inkl høyttalere	1	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.3.004

Romnavn	Tapperom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.3 - Blodbank
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 14:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	27,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Tapping av blodgivere.
2 tappestoler, arbeidsplass på hver side av disse.
Fra arbeidsplassen blir ferdig merkede poser og glass levert til tapperommet.

Mulighet for underholdning og informasjon via pasientterminal.
Tapping av plasma og blodkomponenter (afereser).
Etter samtale og blodprøvetaking blir giveren ropt opp til tapperommet.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Personer, maksimalt	10	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	3.3.003, 3.3.004 og 3.3.007

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	luke til produksjonsrom	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Desinfeksjonssprit
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	TV-skjermer	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Rommets fasong er viktig, bør ikke være langt og smalt		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input checked="" type="checkbox"/>	Pga lukt			
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	0 16A	0 25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			0		
			250A		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.3.004

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		Stansalarm
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	1	vannautomat	
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 25	krav ift tappeposer
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	1		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.38.027	Oppheng for oksygenkolbe m/flowmeter og slange	1	UR	1	1	2 000	2 000
013.07.005	Stol dialyse, elektrisk	1	UR	3	3	30 000	90 000
014.03.008	Trillebord, 70x50 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	5	5	4 000	20 000
029.06.002	Afereseinstrument	1	UR	2	2	170 000	340 000
029.06.011	Vippe, blodposer m/barkodeleser	1	UR	3	3	26 900	80 700

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.3.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
029.06.033	Enkel sterilsveis	1	UR	3	3	25 000	75 000
075.02.006	Kjøleskap, laboratorium	1	UR	1	1	10 480	10 480
102.02.003	Kontorstol, med sadelsete	1	IARK	3	3	5 000	15 000
103.02.004	Tidsskrifthylling vegghengt	1	ARK	1	1	3 000	3 000
103.03.001	Skap	1	ARK	1	1	2 500	2 500
111.001	Skjermvegg, mobil	1	IARK	1	1	2 000	2 000
272.64.005	Drikkevareautomat, varme drikker, med myntenhet	1	UR	1	1	70 000	70 000
273.02.001	Håndvaskgarnityr	1	ARK	1	1	2 300	2 300
274.11.018	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	1	1	3 400	3 400
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
298.001	Labmodul, tilpasset det enkelte rom	1	ARK	1	1	1	1
315.01.001	Håndvask	1	RIV	1	1	0	0
524.01.014	Skriver, etikett, standard	1	IKT	1	1	4 250	4 250
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.03.003	Strekcodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450
556.02.009	AV-utstyr blodbank tapperom	1	IKT	1	1	1	1
660.04.031	Labbord, på ben, laminatbenk L=Varierende	1	ARK	1	1	4 000	4 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.3.005

Romnavn	Laboratorium, Analyse	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.3 - Blodbank
RFP status	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 14:50		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	16,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Proteinlab.

Analyseinstrumenter, kjøleskap. Renset vann type 2.

Laboratorie for analysearbeid. Bearbeiding analyseresultat på papir og data. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personalet. Nærhet til kontor tilknyttet laboratoriet. Mange analyseinstrumenter/apparater på benker. Tilgang på Kjøl/fryseskap i rom eller i nærheten

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

3

Personer, maksimalt

6

Brukstid, maksimalt

0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Kjemisk desinfeksjon

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Støyende utstyr

Spesielle lydkrav, spesifiser

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

30 16A

0 25A

3-fase stikk, 400V

0 16A

0 32A

0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A

0 32A

0 63A

0 125A

Reservekraft

1-fase stikk, 230V 2

4 16A

0 25A

3-fase stikk, 400V 2

0 16A

0 32A

0 63A

3-fase fast, 400V 2

0 16A

0 32A

0 63A

0 125A

Avbruddsfri kraft

1-fase stikk, 230V 3

0 16A

0 25A

3-fase stikk, 400V 3

0 16A

0 32A

0 63A

3-fase fast, 400V 3

0 16A

0 32A

0 63A

0 125A

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

0

250A

0

250A

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.3.005

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	10		Høytalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjøleskap, temperatur automasjon	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedest for varmt vann	0		Toalett
Tappedest for rensset vann	1	Type II vann	Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 25	Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjøleskap	Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Kommentar
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.3.3.006

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.3 - Blodbank
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Arbeidsplass fagbioingeniør	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
			I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter		

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.3.3.006

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg
			Spesielle lyd/bildebehov
			Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			Sanitær
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg
Avløp i gulv	0		Kum i benk
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Kommentar
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.3.3.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.3.3.007

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.3 - Blodbank
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	6,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Arbeidsplass lege	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttebelastning/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Føring

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.3.3.007

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.3.3.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.120.00

Romfunksjonsnr: 3.3.4.001

Romnavn	Prøvetaking	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.120.00		
Utstyr i rom	Fra SR.120.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektet	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Blodprøvetaking rom.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> Gruppe 1

Kommentar

Status: Fra SR.120.00

Romfunksjonsnr: 3.3.4.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>	Alle funksjoner	Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærhet til Håndvask		

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.015	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skrivebordsmodell	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.37.002	Stol, prøvetaking, elektrisk	1	UR	1	1	15 000	15 000
012.50.004	Arbeidsstol, rund, polstret sete, med ryggstøtte, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.09.001	Krykkehoder	1	ARK	1	1	200	200

Status: Fra SR.120.00

Romfunksjonsnr: 3.3.4.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.002	Knagg_enkel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.120.00

Romfunksjonsnr: 3.3.4.002

Romnavn	Prøvetaking	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.120.00		
Utstyr i rom	Fra SR.120.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektet	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Blodprøvetaking rom.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	4
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input checked="" type="checkbox"/> Gruppe 1

Kommentar

Status: Fra SR.120.00

Romfunksjonsnr: 3.3.4.002

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0 Alle funksjoner	Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Nærhet til Håndvask		

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.02.015	Lampe, lese/undersøkelse, spot, skrivebordsmodell	1	UR	1	1	2 675	2 675
012.37.002	Stol, prøvetaking, elektrisk	1	UR	1	1	15 000	15 000
012.50.004	Arbeidsstol, rund, polstret sete, med ryggstøtte, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
102.05.008	Stol, besøk	1	IARK	1	1	2 000	2 000
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.09.001	Krykkeholder	1	ARK	1	1	200	200

Status: Fra SR.120.00

Romfunksjonsnr: 3.3.4.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.002	Knagg_enkel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.3.4.003

Romnavn	WC	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 09:31		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.3.4.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			
Vegghengte armstøtter			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.3.4.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 3.3.4.004

Romnavn	Pause	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.116.00		
Utstyr i rom	Fra SR.116.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:39		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	teamrom	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	5
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	18 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Opplegg for tekjøkken. Stikkontakt inne i hyllemodul til mikrobølgeovn, I tillegg stikkontakt med timer til kaffetrakter/vannkoker over benk.

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 3.3.4.004

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	1	1	5 000	5 000
101.04.001	Sofabord Ø 500	1	IARK	1	1	5 000	5 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	6	6	2 000	12 000
103.02.001	Tidsskrifthyll, d400, h800, b800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800

Status: Fra SR.116.00

Romfunksjonsnr: 3.3.4.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
272.42.001	Tø-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
556.01.046	RPSM Touchmonitor, 55"	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 3.3.4.005

Romnavn	Kjøkken, Tekjøkken	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.071.07		
Utstyr i rom	Fra SR.071.07		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrerts:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dageshet pasienter og i kontorområder personell, studenter.
Tilberedning kald, varm drikke. Oppbev. tørrmat.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	2
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Førrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	5 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Verdi Spesifikasjon

Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 3.3.4.005

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.01.001	Vannkoker	0	UR	1	1	500	500
106.01.010	Oppvaskmaskin	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
272.42.001	Te-kjøkken modul, benkeplate med kum, over og underskap	0	ARK	1	1	20 000	20 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Fra SR.071.07

Romfunksjonsnr: 3.3.4.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
660.01.036	Kaffemaskin tragtemodel	1	ARK	1	1	4 000	4 000
660.20.004	Kjøleskap med glassdør, høyt	1	UR	1	1	15 000	15 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.3.4.006

Romnavn	WC, Personalet	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.3.4.006

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom					
Våtrom	<input type="checkbox"/>				
Vannforsyning					
Tappedsted for kaldt vann	0				
Tappedsted for varmt vann	0				
Tappedsted for rensset vann	0				
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
Avløp					
Avløp i gulv	0				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				
Sanitær					
Håndvask, vanlig	1		Armaturl med lang hendel		
Håndvask uten overløp	0				
Kirurgisk vask	0				
Toalett	1		Vanlig toalett		
Dusj	0				
Øyedusj	0				
Nøddusj	0				
Kum på vegg	0				
Kum i benk	0				
Kommentar					

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet					
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>				
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				
Ventilasjon					
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0				
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Undertrykk		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				
Spesialsystemer					
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>				
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>				
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>				
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>				
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet					
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0				
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				
Ut fra rommet					
Gassutløp fra sug	0				
Kommentar					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.3.4.006

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.3.4.007

Romnavn	WC, Personalet	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.4 - Laboratoriemedisin
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:32		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.3.4.007

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.3.4.007

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.001

Romnavn	Arbeidsrom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 09:13		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	1-fase stikk, 230V
0 16A	3-fase stikk, 400V
0 16A	3-fase fast, 400V

Reservekraft

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.001

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.002

Romnavn	Dusj	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.033.00		
Utstyr i rom	Fra SR.033.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 16:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dusjing og mulighet for å sitte, skifte og legge fra seg tøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	1	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Dusjen må kunne låses fra innsiden					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.002

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	1	Hånddusj
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1	Sluk	Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	Gulvvarme		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.003

Romnavn	Dusj	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.033.00		
Utstyr i rom	Fra SR.033.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:15		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	3,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrerts:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dusjing og mulighet for å sitte, skifte og legge fra seg tøy

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	1	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Dusjen må kunne låses fra innsiden					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			Sikkerhet		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.033.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.003

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	1	Hånddusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			
			Gulvvarme

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.004

Romnavn	Garasje	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:18		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	40,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av ambulanse, 4 plasser. Dekkskifte, mindre reprasjoner. Rengjøring og testing av utstyr brukt i bil. Daglig sjekk av bil, foregår elektronisk.

Trening på akuttmedisinske prosedyrer og situasjoner i og ved bil.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	5	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Lager , sluse

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	garasjeareal biler
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	6 000 kg Vekt av bil	Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Høyde mellom gulv og himling	4	meter

Kommentar
Gulvet skal være sklisikkert og tåle slitasje av piggdekk. Gulvets overflate må tåle daglig rengjøring med kjemikalier/såpe og mye vann. Gulvet vil være utsatt for salt og olje som renner fra bilene.

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjøreport			
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

Kommentar
Krav til automatisk portåpner beskrives separat.

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	1 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>				

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

Kommentar
Ladekabel til bil fra tak, i snelle1. Hver bil skal kunne koble til strømkabel på bilens venstre side. Bilen står med fronten ut.

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.004

IKT	
Datanettverk	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1 nedlasting av store data
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
Kommentar	

Automasjon og sikkerhet		
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi Spesifikasjon	Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/> Garasje	Håndvask, vanlig	0
Vannforsyning	Verdi Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	1 Spyleslange	Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	1 Spyleslange	Toalett	0
Tappested for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	1
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
Avløp	Verdi Spesifikasjon	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1 Slukrenne	Kum i benk	1
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Olje	slukrenne med sandfanger til vannsøl, snø, is. Oljeutskiller. Slange til spyling av gulv (på trommel)	

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/> Min 15 Maks 0	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/> Undertrykk	Undertrykk i fht sluse. Avtrekk for eksos.	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	Kommentar	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.005

Romnavn	Garasje	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:19		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	40,00
Tegningsnavn	Garasje	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av ambulanse, 4 plasser. Dekkskifte, mindre reprasjoner. Rengjøring og testing av utstyr brukt i bil. Daglig sjekk av bil, foregår elektronisk.

Trening på akuttmedisinske prosedyrer og situasjoner i og ved bil.

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	5	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Lager, sluse

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	6 000 kg Vekt av bil
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	garasjeareal biler
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Høyde mellom gulv og himling	4	meter

Kommentar

Gulvet skal være sklisikkert og tåle slitasje av piggdekk. Gulvets overflate må tåle daglig rengjøring med kjemikalier/såpe og mye vann. Gulvet vil være utsatt for salt og olje som renner fra bilene.

Vinduer og Dører

Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjøreport
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Krav til automatisk portåpner beskrives separat.

Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Elkraft

Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	1 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A

Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Ladekabel til bil fra tak, i snelle1. Hver bil skal kunne koble til strømkabel på bilens venstre side. Bilene står med fronten ut.

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.005

IKT	
Datanettverk	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1 nedlasting av store data
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
Kommentar	

Automasjon og sikkerhet		
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi Spesifikasjon	Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/> Garasje	Håndvask, vanlig	0
Vannforsyning	Verdi Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	1 Spyleslange	Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	1 Spyleslange	Toalett	0
Tappested for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	1
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
Avløp	Verdi Spesifikasjon	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1 Slukrenne	Kum i benk	1
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Olje	slukrenne med sandfanger til vannsøl, snø, is. Oljeutskiller. Slange til spyling av gulv (på trommel)	

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/> Min 15 Maks 0	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/> Undertrykk	Undertrykk i fht sluse. Avtrekk for eksos.	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	Kommentar	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.006

Romnavn	Garasje	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:19		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	40,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av ambulanse, 4 plasser. Dekkskifte, mindre reprasjoner. Rengjøring og testing av utstyr brukt i bil. Daglig sjekk av bil, foregår elektronisk.

Trening på akuttmedisinske prosedyrer og situasjoner i og ved bil.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	5	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Lager , sluse

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	garasjeareal biler
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	6 000 kg Vekt av bil	Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Høyde mellom gulv og himling	4	meter

Kommentar
Gulvet skal være sklisikkert og tåle slitasje av piggdekk. Gulvets overflate må tåle daglig rengjøring med kjemikalier/såpe og mye vann. Gulvet vil være utsatt for salt og olje som renner fra bilene.

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjøreport			
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

Kommentar
Krav til automatisk portåpner beskrives separat.

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	1 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	250A	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar
Ladekabel til bil fra tak, i snelle1. Hver bil skal kunne koble til strømkabel på bilens venstre side. Bilen står med fronten ut.

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.006

IKT	
Datanettverk	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1 nedlasting av store data
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
Kommentar	

Automasjon og sikkerhet		
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi Spesifikasjon	Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/> Garasje	Håndvask, vanlig	0
Vannforsyning	Verdi Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	1 Spyleslange	Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	1 Spyleslange	Toalett	0
Tappested for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	1
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
Avløp	Verdi Spesifikasjon	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1 Slukrenne	Kum i benk	1
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Olje	slukrenne med sandfanger til vannsøl, snø, is. Oljeutskiller. Slange til spyling av gulv (på trommel)	

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/> Min 15 Maks 0	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/> Undertrykk	Undertrykk i fht sluse. Avtrekk for eksos.	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	Kommentar	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.007

Romnavn	Garasje	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:20		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	40,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av ambulanse, 4 plasser. Dekkskifte, mindre reprasjoner. Rengjøring og testing av utstyr brukt i bil. Daglig sjekk av bil, foregår elektronisk.

Trening på akuttmedisinske prosedyrer og situasjoner i og ved bil.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	5	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Lager , sluse

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	garasjeareal biler
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	6 000 kg Vekt av bil	Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Høyde mellom gulv og himling	4	meter

Kommentar
Gulvet skal være sklisikkert og tåle slitasje av piggdekk. Gulvets overflate må tåle daglig rengjøring med kjemikalier/såpe og mye vann. Gulvet vil være utsatt for salt og olje som renner fra bilene.

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjøreport			
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

Kommentar
Krav til automatisk portåpner beskrives separat.

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	20 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	1 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	250A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar
Ladekabel til bil fra tak, i snelle1. Hver bil skal kunne koble til strømkabel på bilens venstre side. Bilen står med fronten ut.

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.007

IKT	
Datanettverk	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1 nedlasting av store data
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
Kommentar	

Automasjon og sikkerhet		
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi Spesifikasjon	Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/> Garasje	Håndvask, vanlig	0
Vannforsyning	Verdi Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	1 Spyleslange	Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	1 Spyleslange	Toalett	0
Tappested for rensset vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	1
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
Avløp	Verdi Spesifikasjon	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	1 Slukrenne	Kum i benk	1
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Olje	slukrenne med sandfanger til vannsøl, snø, is. Oljeutskiller. Slange til spyling av gulv (på trommel)	

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/> Min 15 Maks 0	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/> Undertrykk	Undertrykk i fht sluse. Avtrekk for eksos.	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	Kommentar	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 3.3.7.008

Romnavn	Garderobe	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	15,60
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romspesifikasjon	kvinner		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 3.3.7.008

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	1	1	1 650	1 650
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 3.3.7.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 3.3.7.009

Romnavn	Garderobe	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	15,60
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romspesifikasjon	menn		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/> 250A

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 3.3.7.009

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåking/sikring/alarm				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
Avløp				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Kommentar						

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0					
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					
Kommentar						

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0					
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					
Kommentar						

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	1	1	1 650	1 650
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 3.3.7.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.010

Romnavn	Grupperom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.053.00		
Utstyr i rom	Fra SR.053.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:34		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	15,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksomnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte, undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjonene og eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AVutstyr. Kan bli benyttet som møterom. skal ha plass til 10-12 mennesker, noen av stolene kan være stabelbare for fleksibiliteten

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Føring	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	12 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Verdi Spesifikasjon

Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.010

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselsheemede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavsparing	<input checked="" type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåking/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappested for kaldt vann	0		
Tappested for varmt vann	0		
Tappested for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.013	Bord_undervisnings, 1500 x 500	1	IARK	8	8	1 500	12 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	16	16	2 000	32 000
274.01.009	Høyskap_bredde 600 mm, dobbelt	1	ARK	1	1	3 500	3 500
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.09.030	Utstyrsrack	1	ARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.053.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
556.01.003	Bildevelger m/bildeskalerer	1	IKT	1	1	1	1
556.01.006	Styringssystem med løst LCD-panel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.008	Videoprojektør, god, seminarrom, o.l.	1	IKT	1	1	1	1
556.01.020	Lerret, motorisert, standard	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.01.030	Interface, lysstyring	1	IKT	1	1	1	1
556.01.031	IP-kamera	1	IKT	1	1	1	1
559.01.004	TV-Tuner, Set-Top box	1	IKT	1	1	1	1

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.011

Romnavn	Kjøkken	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Fra SR.071.05		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 09:20		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Komplett kjøkken for ambulanspersonell i døgnvakt. Tilberedning av måltider, oppvarming av mat og drikke. Oppvask kopper/bestikk etter måltid. Oppbevaring av noe tørrmat og drikke. Oppbevaring av kopper og bestikk

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbar overflater
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nytte/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	0 16A	0 25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	1 16A	0 32A	0 63A	0 125A	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			0		
			se utstyrsliste		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.011

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyrsdata for rommet	Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
106.03.007	Rydde/servicevogn med topplate	1	ARK	4	4	5 000	20 000
107.01.001	Kjøleskap, ca h:180 cm, venstre/ høyre	0	UR	1	1	5 000	5 000
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	1	UR	1	1	120	120
272.21.010	Overskap_kjøkken bredde 800mm, dobbelt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
272.43.009	Forskyllerbenk_m underhyll,	1	ARK	1	1	18 000	18 000
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
315.01.006	Servant i rustfritt stål m/berøringsfritt bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	0	RIV	1	1	0	0
660.10.014	Oppvaskemaskine Winterhalter type UC-L Energy	1	ARK	1	1	47 000	47 000
660.20.010	Fryseskap proff 125 liter rustfri	1	ARK	1	1	8 000	8 000
660.30.001	Mikrobølgeoven, liten	1	UR	1	1	2 500	2 500
660.80.038	Underskap, b800, d600, h870, dobbeldør	1	ARK	1	1	3 000	3 000
660.80.041	Rustfri hylle_variabel	1	ARK	2	2	3 700	7 400
660.80.042	Rustfri benkeplate	1	ARK	1	1	6 500	6 500
660.80.043	Rustfri overhulle	1	ARK	1	1	2 000	2 000

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.012

Romnavn	Kontor	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrerts:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	0 25A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
	0 63A
	0 63A
	0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.012

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.013

Romnavn	Kopi	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.080.00		
Utstyr i rom	Fra SR.080.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	2,00
Tegningsnavn	Kopi	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksomnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Funksjoner som støyer og avgir støv, f.eks. kopiering, dokumentutskrivning, faksing. Lagring av kontorrekvisita

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttebelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	4 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Verdi Spesifikasjon

Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Status: Fra SR.080.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.013

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Varme, ventilasjon og inneklima			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	multifunksjonsmaskin	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.005	Bord_stå	0	IARK	1	1	2 500	2 500
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	1	1	800	800
274.43.001	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, justerbar lengde	1	ARK	1	1	1 800	1 800
524.01.004	Multifunksjonsmaskin, Standard (Print/kopi/skann)	1	IKT	1	1	25 000	25 000
524.01.006	Makuleringsmaskin, papir	1	UR	1	1	6 000	6 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.014

Romnavn	Lager, Varer	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:22		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
Romspesifikasjon	Forbruksvarer		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.
Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålingsskjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll Kortlås

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 6 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig
solavskjerming 250A

Sikkerhet

Medisinsk område

Verdi Spesifikasjon

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.014

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		
		Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
		Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>
		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
		Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
		Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
		Sanitær	Verdi Spesifikasjon
		Håndvask, vanlig	0
		Håndvask uten overløp	0
		Kirurgisk vask	0
		Toalett	0
		Dusj	0
		Øyedusj	0
		Nøddusj	0
		Kum på vegg	0
		Kum i benk	0
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		
		Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
		Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		
		Ut fra rommet	Verdi Spesifikasjon
		Gassutløp fra sug	0
Kommentar			

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 3.3.7.015

Romnavn	Lager, Utstyr	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.087.45		
Utstyr i rom	Fra SR.087.45		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Medisinsk utstyr	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.
Lading / testing av utstyr

Ladingsplass for utstyr.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	15 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Status: Fra SR.087.45

Romfunksjonsnr: 3.3.7.015

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåking/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	2	2	3 400	6 800
274.41.002	Hylle_6 stk , d=400, justerbar lengde	1	ARK	2	2	2 200	4 400

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 3.3.7.016

Romnavn	Lager, Rent	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.087.34		
Utstyr i rom	Fra SR.087.34		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. june 2017 10:24		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksomnr	Omkrrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0

Personer, maksimalt 0

Brukstid, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V 2 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.087.34

Romfunksjonsnr: 3.3.7.016

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.017

Romnavn	Opphold	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 09:23		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	30,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom og spiserom for ambulansespersonell

Oppholdssone med sofa, salongbord og TV
Spisebord og spisestoler.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	24 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	1 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input checked="" type="checkbox"/> 250A

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.017

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	

Kommentar

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.018

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 16:44		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell.

Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid. Lese- og studieplass for lærlinger med flere.

Lading av sambandsutstyr

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kommentar					
<i>Innbruddsikring av vindu.</i>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			<i>Miljøbelysning</i>		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.018

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.05.002	Stol m/armleener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.004	Speil_small veggfast	1	ARK	1	1	500	500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.019

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 16:45		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell.

Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid. Lese- og studieplass for lærlinger med flere.

Lading av sambandsutstyr

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kommentar					
Innbruddsikring av vindu.					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
			0 160A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Miljøbelysning		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.019

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåking/sikring/alarm				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom				Sanitær	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	0
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedest for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
Avløp				Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet				Spesialsystemer	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet				Ut fra rommet	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0			Kommentar	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.05.002	Stol m/armleener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.004	Speil_smal veggfast	1	ARK	1	1	500	500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.020

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 16:45		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell.

Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid. Lese- og studieplass for lærlinger med flere.

Lading av sambandsutstyr

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kommentar					
<i>Innbruddsikring av vindu.</i>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
			0 160A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet		Verdi
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	Spesifikasjon
			Kommentar		
			<i>Miljøbelysning</i>		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.020

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom			
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	0	
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	0	
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.004	Speil_smal veggfast	1	ARK	1	1	500	500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.021

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 16:45		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell.

Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid. Lese- og studieplass for lærlinger med flere.

Lading av sambandsutstyr

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kommentar					
Innbruddsikring av vindu.					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Miljøbelysning		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.021

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for renset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.05.002	Stol m/armleener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.004	Speil_smal veggfast	1	ARK	1	1	500	500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.022

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 16:45		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrerts:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell.

Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid. Lese- og studieplass for lærlinger med flere.

Lading av sambandsutstyr

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kommentar					
<i>Innbruddsikring av vindu.</i>					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
			0 160A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			<i>Miljøbelysning</i>		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.022

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.004	Speil_small veggfast	1	ARK	1	1	500	500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.023

Romnavn	Overnatting, Personal	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 16:46		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrerts:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell.

Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid. Lese- og studieplass for lærlinger med flere.

Lading av sambandsutstyr

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kommentar					
Innbruddsikring av vindu.					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Miljøbelysning		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.023

IKT	
Datanettverk	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
Kommentar	

Automasjon og sikkerhet		
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi Spesifikasjon	Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	0
Vannforsyning	Verdi Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0
Tappedest for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappedest for varmt vann	0	Toalett	0
Tappedest for rensed vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
Avløp	Verdi Spesifikasjon	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	Kommentar	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
102.05.002	Stol m/armlener	0	IARK	1	1	2 200	2 200
104.01.003	Seng, 900x2000 mm	1	IARK	1	1	6 000	6 000
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
279.06.004	Speil_smal veggfast	1	ARK	1	1	500	500
279.09.004	Knagg_4 stk	1	ARK	1	1	200	200

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.024

Romnavn	Sluse	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:26		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	6,00
Tegningsnavn	Sluse	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sluse mellom garasje og boligdel. Av og påkledning av yttertøy og sko.

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Garasje og boligdel

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Kommentar		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.024

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	<i>Undertrykk ifht boligdel, overtrykk i fht garasje.</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.025

Romnavn	Vaskerom	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.186.00		
Utstyr i rom	Fra SR.186.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	8,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask og tørk av pasient-tøy.

For ambulansetjenesten: vask og tørk av personaltøy, lufttørring av personaltøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser		Støyende maskiner
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	0 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Egen kurs per maskin må vurderes		

Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.025

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	<input type="checkbox"/>	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	<input type="checkbox"/>	0		Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>	0		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	0		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>	0		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåking/sikring/alarmer				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	0		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	0		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	0		

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom						
Våtrom	<input type="checkbox"/>	0		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	<input type="checkbox"/>	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	<input type="checkbox"/>	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	<input type="checkbox"/>	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0	vaskemaskiner og tørketrommel	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>	0		Nøddusj	0	
Avløp				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0	vaskemaskin og tørketrommel	Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	0				

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	0		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	0		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0	vaskemaskiner og tørketrommel	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	0		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	<input type="checkbox"/>	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>	0				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	<input type="checkbox"/>	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	<input type="checkbox"/>	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	<input type="checkbox"/>	0				
Oksygen	<input type="checkbox"/>	0				
Lystgass	<input type="checkbox"/>	0				
CO2	<input type="checkbox"/>	0				
Argon	<input type="checkbox"/>	0				
Nitrogen	<input type="checkbox"/>	0				
Hydrogen	<input type="checkbox"/>	0				
Andre gasser	<input type="checkbox"/>	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.003	Servant med ettgreps bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
390.04.001	Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg	1	UR	1	1	8 000	8 000
390.05.001	Tørketrommel,kondens, tekstiler, ca 6 kg	1	RIV	1	1	9 000	9 000

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.3.7.026

Romnavn	WC, HC	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.198.02		
Utstyr i rom	Fra SR.198.02		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 09:26		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall/håndvask for besøkende, tilp. brukere i rullestol.

Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass rullestol begge sider WC event ensidig hvis lokalisert sammen med andre.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttebelastning/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Veggfestet armstøtter		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
			0 250A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>
Reservekraft	<input type="checkbox"/>				
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.3.7.026

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensed vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Håndvask med HC krav
Håndvask uten overløp	0	
Kirurgisk vask	0	
Toalett	1	Toalet med HC krav
Dusj	0	
Øyedusj	0	
Nøddusj	0	
Kum på vegg	0	
Kum i benk	0	
Kommentar		Vegghengte armstøtter

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Kommentar		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	
Kommentar		

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
273.04.007	Støttehåndtak_vegghenkt med toaletttrullholder, HC-toalett	1	ARK	2	2	0	0

Status: Fra SR.198.02

Romfunksjonsnr: 3.3.7.026

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.016	HC håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.004	HC-toalett på gulv	0	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.027

Romnavn	WC, Personalet	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:27		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Føring	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet		
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.027

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørste_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.027

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.028

Romnavn	WC, Personalet	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Fra SR.198.00		
Utstyr i rom	Fra SR.198.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 09:27		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	2,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	
Bruktid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.028

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	1	Vanlig toalett
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toaletttrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstehus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300

Status: Fra SR.198.00

Romfunksjonsnr: 3.3.7.028

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.003	Toalett på vegg	1	RIV	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.029

Romnavn	Vaskehall	Plassering:	3 - Medisinsk service / 3.7 - Ambulansetjeneste
RFP status	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 09:28		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	60,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask av ambulanse. Bruk av høytrykkspyler. Forskriftsmessig opbevaring av rengjøringsmidler på fat (brannfarlig) og andre kjemiske bilpleiemidler. Grovrengjøring av inventar og utstyr i bil

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Høytrykkspyler anlegg takhengt
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	6 000 kg	Vekt av bil
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	for vasking og spyling av bil og gulv
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjøring av bil med piggdekk. Vekt av biler
Høyde mellom gulv og himling	4	meter

Kommentar

Gulv skal være sklisikkert og tåle belastning av piggdekk. Gulvet skal være sklisikkert og tåle slitasje av piggdekk. Gulvets overflate må tåle daglig rengjøring med kjemikalier/såpe og mye vann. Gulvet vil være utsatt for salt og olje som renner fra bilene.

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Portåpner, spesielle krav
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Port med lysåpning minimum 3m bredde og 3 meter høyde.

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	1 16A	1 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 3.3.7.029

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåking/sikring/alarmer				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom						
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		Vaskehall for bil	Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	1		kran og spyleslange	Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	1		kran og spyleslange	Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	1	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
Avløp				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	1		Slukrenne	Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Olje	Slukrenne med sandfanger i bilens lengde		

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet						
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Min 5 Maks 0	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1			Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>			Avtrekk fuktstyrt.		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.4.1.002

Romnavn	Lager, Kjøøl	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.1 - Avfallshåndtering
RFP status	Fra SR.ny04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 4. august 2017 11:04		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn		Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Matavfall		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Kjølerom tilpasset ulike varegrupper
Oppbevaring av
- kjølevarer/matvarer for kjøkken
 - kjølevarer og produkter ifm labarbeid
 - sentrifugetørre mopper og kluter

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

- Personer, normalt 0
Personer, maksimalt 0
Brukstid, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

- Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

- Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

- Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

- Vekt av utstyr
Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

- Spesielle krav til overflater Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå
Strålings skjerming
Spesielle lydkrav
Skjerming mot vibrasjon
Vindu i vegg til andre rom
Inntransport av nyttelast/utstyr
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

- Døråpning for seng
Glass i dør
Skyvedør
Adgangskontroll
Automatisk døråpner
Føring

Vinduer Verdi Spesifikasjon

- Dagslys
Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

Vinduer

- Blending

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

- Normalkraft
Reservekraft
Avbruddsfri kraft
Annen forsyning

Belysning

- Krav til styring av lys
Nattlys
Styring av innvendig blending
Overstyring av utvendig solavskjerming

Sikkerhet

- Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.ny04

Romfunksjonsnr: 4.4.1.002

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)		0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm		<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg		<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur		<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm				
Overfall-/ransalarm		<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur		<input checked="" type="checkbox"/>	temp. overvåking til SD anlegg	
Deteksjon, spesifiser		<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom						
Våtrom		<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann		0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann		0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann		0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet		<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv		0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr		<input type="checkbox"/>		Kondens		

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet						
Spesiell romtemperatur		<input checked="" type="checkbox"/>	Min 0 Maks 4	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur		<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr		<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet		<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk		<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet		<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa		0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)		0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa		0				
Oksygen		0				
Lystgass		0				
CO2		0				
Argon		0				
Nitrogen		0				
Hydrogen		0				
Andre gasser		0				

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.13.001

Romnavn	Kontrollrom	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.13 - Sterilsentral
RFP status	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 15:00		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	10,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
Romspesifikasjon	Pakking		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontrollsoner. Mottak av rengjort utstyr. Omlasting av utstyr til pakkebord. Funksjonskontroll av instrumenter og utstyr. Gjennomlufting med trykkluftpistol av hule instrumenter. Pakking. Lasting på autoklavevogn. Innlasting i autoklave. Oppstillingsplass for traller m/forbruksmateriell. PC-arbeidsplass v/alle pakkebord.

Personbelastning

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	4	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Tak/himling

Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

Gulv/dekke

Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Støy fra autoklavene og trykkpistol bør skjermes. "Skjørt" monteres mellom kontrollsoner og pakkerom. Luke inn til urent for re-vask av instrumenter.

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Elkraft

Strømforsyning

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.13.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppøp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>
Tappested for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappested for rensed vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	1	<i>Rengjøring av utstyr</i>	Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 4.4.13.002

Romnavn	Desinfeksjon	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.028.00		
Utstyr i rom	Fra SR.028.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:33		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	15,00	
Tegningsnavn	Desinf.	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaske/desinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene og rengjøringsutstyr til sengevask

Oppbevaring av rent utstyr:

- Bekken, urinflasker i gjennomstikkskap med varme
- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.

HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	2
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	3 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	2 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 4.4.13.002

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	3	<i>Ved dekontaminatorene</i>	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Se utstyrsdata for rommet</i>	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Se utstyrsdata for rommet</i>	Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>maskiner</i>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Undertrykk</i>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.04.004	Sekkestativ, enkelt, 4 hjul	1	UR	2	2	800	1 600
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	0	ARK	1	1	3 400	3 400
274.21.030	Underskap_låsbart	1	ARK	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.028.00

Romfunksjonsnr: 4.4.13.002

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
274.46.001	Hylle_enkel, d=300, ok=0, justerbar lengde, rustfritt stål	1	ARK	3	3	1 500	4 500
279.02.003	Arbeidsbenk_rustfri med kum	1	ARK	1	1	7 000	7 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	1	1	300	300
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
315.01.015	Liten håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
390.01.003	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	UR	1	1	50 000	50 000
390.02.022	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	UR	1	1	75 000	75 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.13.003

Romnavn	Autoklavering	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.13 - Sterilsentral
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 15:07		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	15,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Autoklavering av ferdig pakket utstyr.
Nødvendig registrering og batchmerking i IT-system for sterilt sirkulasjonsgods.

Døradkomst kun fra korridor (ikke fra desinfeksjonsrom)

Testing autoklav.oppbev. utstyr testing autoklav.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Bruktid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Kjemisk desinfeksjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Støyende utstyr
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dørråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk dørråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	8 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V 2	1 16A	0 25A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			God belysning 250A		
			Instrumentkontroll v/pakking.		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.13.003

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Autoklave	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Autoklave	Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Maskiner	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk	Varme og damp i rommet		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	1	Autoklave			
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
086.09.006	Vogn m/håndtak, til rustfrie autoklavekurver	0	UR	6	6	5 000	30 000
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	0	ARK	1	1	700	700
279.02.006	Veggoppheng_PC	0	IKT	2	2	5 000	10 000
315.07.011	Sluk 200x200, ikkejusterbar for betong, flis og epoxy	0	RIV	4	4	0	0
390.03.002	Autoklav Turbo 9 kurver gjennomgående	0	UR	2	2	700 000	1 400 000
390.03.008	Automatiske innlaster til Turboautoklave	0	UR	2	2	65 000	130 000

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.13.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
390.03.009	Automatisk utlaster til Turboautoklave	0	UR	2	2	63 000	126 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	0	IKT	2	2	4 400	8 800
524.03.010	Strekkodeleser (Wi-Fi)	0	IKT	1	1	10 000	10 000
524.03.011	Lader for Strekkodeleser (Wi-Fi)	0	IKT	1	1	1 600	1 600

Status: Fra SR.124.00

Romfunksjonsnr: 4.4.13.004

Romnavn	Renhold, Bøttekott	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.124.00		
Utstyr i rom	Fra SR.124.00		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 15:09		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av mopp og bøtte på enkelt stativ. Lagring av renholdsutstyr og hygieneartikler på hyller og i låsbart skap.

Tappested og utslagsted.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
0	Personer, maksimalt
0	Brukstid, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

Kommentar

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Normalkraft
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys <i>Bevegelsesstyrt</i>
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.124.00

Romfunksjonsnr: 4.4.13.004

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåking/sikring/alarm				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom				Sanitær	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	0
Tappedest for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedest for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedest for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
Avløp				Kum på vegg	1
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet				Spesialsystemer	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet				Ut fra rommet	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0			Kommentar	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
110.02.009	Rengjøringsutstyr,stativ, bøtter og mopper	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.45.003	Hylle_enkel, d=300, justerbar lengde	0	ARK	1	1	500	500
279.10.006	Skap_låsbart H:2100 D:400 B:600	1	ARK	1	1	5 000	5 000
315.02.002	Vask, utslag m/bøtterist	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 4.4.13.005

Romnavn	Vaskerom	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.186.00		
Utstyr i rom	Fra SR.186.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask og tørk av pasient-tøy.

For ambulansetjenesten: vask og tørk av personaltøy, lufttørring av personaltøy.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Støyende maskiner
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Egen kurs per maskin må vurderes		

Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 4.4.13.005

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarmer	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskemaskiner og tørketrommel	
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskemaskin og tørketrommel	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	1		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	vaskemaskiner og tørketrommel	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.003	Servant med ettgreps bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
390.04.001	Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg	1	UR	1	1	8 000	8 000
390.05.001	Tørketrommel,kondens, tekstiler, ca 6 kg	1	RIV	1	1	9 000	9 000

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.4.13.006

Romnavn	Lager, Varer	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.087.14		
Utstyr i rom	Fra SR.087.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/ vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/ lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming 250A	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.4.13.006

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.087.40

Romfunksjonsnr: 4.4.13.007

Romnavn	Lager, Sterilt	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.087.40		
Utstyr i rom	Fra SR.087.40		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring sterile varer/sterilt gods,
Bestilling varer. Registrering av varer.
Utlevering sterile varer/sterilt

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	3
Brukstid, maksimalt	16
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålingsskjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Sikkerhet

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Status: Fra SR.087.40

Romfunksjonsnr: 4.4.13.007

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input checked="" type="checkbox"/>		Romtrykk	

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
Avløp				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Kommentar						

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet						
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Min 18 Maks 22	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0					
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>		Overtrykk			
Krav til renhet	<input checked="" type="checkbox"/>		100 cfu			
Kommentar Luftutskift 10 g/time. ISO 14644/I						

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0					
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					
Kommentar						

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
100.04.006	Innmat modulskaap, div ekstrautstyr	1	UR	2	2	5 000	10 000
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
274.11.018	Høyskaap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	18	18	3 400	61 200
279.02.008	Veggoppheng_PC, hev/senk, med lite bord	1	IKT	1	1	10 000	10 000
524.02.034	All-In-1 PC, Standard	1	IKT	1	1	5 800	5 800

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.4.13.008

Romnavn	Lager, Varer	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.087.14		
Utstyr i rom	Fra SR.087.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	10,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	0 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A		
			0 125A		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		250A		
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.4.13.008

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.13.009

Romnavn	Sluse	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.13 - Sterilsentral
RFP status	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. juni 2017 15:10		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	5,00
Tegningsnavn	Sluse	Prosjekttert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalsluse mellom ren og steril sone. mulighet for oppbevaring tøy/hetter og oppbevaring av førstehjelpsutstyr.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	2 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.13.009

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				Kommentar		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	1	<i>Berøringsfritt armatur</i>
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
Avløp				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 4.4.13.010

Romnavn	Lager, Avfall	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.010.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 30. september 2017 10:04		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	8,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass for:

- Tøyvogn
- Sekker og kartonger med risikoavfall
- Spesialavfall, batterier, glass/metall
- Papp
- Sekkestativer for vanlig avfall

Hylle til oppbevaring av ruller med avfallposer, kartonger, utstyr til oppsamling av risikoavfall med mer.

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Fending av vegg ved oppstilling av vogn
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelest/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Inntransport av av tøyvogner					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	2 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A	0 160A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Fra SR.010.00

Romfunksjonsnr: 4.4.13.010

IKT	
Datanettverk	Verdi Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>
Kommunikasjon og overvåking	Verdi Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>
Lyd og bilde	Verdi Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>
Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>
Kommentar	

Automasjon og sikkerhet		
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi Spesifikasjon	Sanitær	Verdi Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>	Håndvask, vanlig	1 <i>Armaturl med lang hendel</i>
Vannforsyning	Verdi Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0
Tappested for kaldt vann	0	Kirurgisk vask	0
Tappested for varmt vann	0	Toalett	0
Tappested for rensed vann	0	Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>	Nøddusj	0
Avløp	Verdi Spesifikasjon	Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0	Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/> Min 0 Maks 20	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	Verdi Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Undertrykk</i>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Gasser			
Inn til rommet	Verdi Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0	Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0	Kommentar	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.4.13.011

Romnavn	Garderobe	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	10,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	1
Personer, maksimalt	1
Brukstid, maksimalt	24
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	10 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.4.13.011

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
Avløp				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					
Kommentar						

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0					
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					
Kommentar						

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0					
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					
Kommentar						

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	1	1	1 650	1 650
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 4.4.13.011

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 4.4.13.012

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert		5,00
Tegningsnavn	WC/dusj	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sitte høyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

Vinduer og Dører

Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Førrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 4.4.13.012

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedest for kaldt vann	0		
Tappedest for varmt vann	0		
Tappedest for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	1	Hånddusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			Gulvvarme

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badetrom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 4.4.13.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sistene	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 4.4.13.013

Romnavn	WC/dusj	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.13 - Sterilsentral
RFP status	Fra SR.011.00		
Utstyr i rom	Fra SR.011.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:59		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	5,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalettstall pasient med ekstra behov for plass/ hjelp, tilpasset bruker i rullestol. Egen hjelp, hjelp av 1-2 pleiere. Dusj, toalett og håndvask for pasient,

Plass til rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp fra to sider av WC samtidig. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom.

Håndtak på begge sider av dusj/dusjstol. Mulighet til å dusje pasient i dusjtralle. Bruk av elektrisk barbermaskin o.l. i sittehøyde. Oppbevaring av hygieneartikler.

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til sengerom

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tak/himling

Takmontert utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>	

Gulv/dekke

Vekt av utstyr	Verdi	Spesifikasjon
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lett rengjørbare overflater
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg

Vinduer og Dører

Dører

Døråpning for seng	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	
Forrigling	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning

Normalkraft	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	1 16A	0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>	

Belysning

Krav til styring av lys	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet

Medisinsk område	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	

Kommentar

Elkontakt plassert i UU høyde ved håndvask

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 4.4.13.013

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	1	Sluk	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	1	Armaturl med lang hendel	
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	1	Toalet med HC krav	
Dusj	1	Hånddusj	
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk	
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar Gulvvarme			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
273.01.004	Hylle, vegghengt, badrom	0	ARK	1	1	0	0
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	1	1	690	690
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	1	1	690	690
273.04.002	Toalettrullholder	1	ARK	1	1	200	200
273.04.004	Toalettbørstestus_vegghengt	1	ARK	1	1	300	300
273.04.005	Stativ_madamepose (for sanitetsbind)	1	ARK	1	1	0	0

Status: Fra SR.011.00

Romfunksjonsnr: 4.4.13.013

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.06.002	Speil_veggfast	1	ARK	1	1	300	300
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.09.035	Avfallsstativ_vegghengt	1	ARK	1	1	1 800	1 800
279.09.040	Trådkurv_vegghengt	1	ARK	1	1	200	200
315.01.018	Stor håndvask u/overløp	1	RIV	1	1	0	0
315.04.014	Toalett, vegghengt, med sisterner	1	RIV	1	1	0	0
315.06.001	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri	1	RIV	1	1	0	0

Status: Fra SR.183.00

Romfunksjonsnr: 4.4.14.001

Romnavn	Varemottak	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.14 - Transport og portør
RFP status	Fra SR.183.00		
Utstyr i rom	Fra SR.183.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:52		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	20,00
Tegningsnavn	Varemottak	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak av varer via dør/port, eventuelt med rampe.

Organiseres i ren og uren sone

Ren sone. Mottak av varer inn for videre distribusjon i bygget. Mat fra sentralt produksjonskjøkken. Tøy fra vaskeri. Diverse varer fra ulike leverandører.

Utpakking av ytteremballasje

Uren sone: uttransport av urent avfall, tøy

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

0

Personer, maksimalt

3

Brukstid, maksimalt

12

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelest/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/
vegg

Kommentar

Verdi Spesifikasjon

Hard belastning på overflater

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Førrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/
lukke

Kommentar

Bred terskelfri dør eller rulleport. Porttelefon

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning

Krav til styring av lys

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig
solavskjerming

Sikkerhet

Medisinsk område

Kommentar

Verdi Spesifikasjon

Bevegelsesstyrt

Verdi Spesifikasjon

Status: Fra SR.183.00

Romfunksjonsnr: 4.4.14.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
274.41.007	Hylle_6 stk , d=300, ok=2100, b:900	1	ARK	6	6	2 200	13 200
274.43.003	Hylle_3 stk , d=300, h:1200, ok=2100, b:600	1	ARK	4	4	1 000	4 000
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000

Status: Fra SR.183.00

Romfunksjonsnr: 4.4.14.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
524.03.003	Strekkodeleser (USB-basert)	1	IKT	1	1	1 450	1 450

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.4.14.002

Romnavn	Lager, Varer	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.14 - Transport og portør
RFP status	Fra SR.087.14		
Utstyr i rom	Fra SR.087.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	40,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romsesifikasjon	Felles	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	0
Personer, maksimalt	0
Brukstid, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>			
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A		
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>			
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>			
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>			

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.4.14.002

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåking/sikring/alarm				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom				Sanitær	
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	0
Tappedsted for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0
Tappedsted for varmt vann	0			Toalett	0
Tappedsted for rensset vann	0			Dusj	0
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0
Avløp				Kum på vegg	0
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kommentar	
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet				Spesialsystemer	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			Kommentar	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet				Ut fra rommet	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0
Instrumentluft, (800 kPa)	0			Kommentar	
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.7.001

Romnavn	Verksted	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.7 - Medisinsk teknikk
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 15:13		
Koding	Arealer	Grupper	
<i>Tegningsnr:</i>	<i>Programmert</i>	8,00	
<i>Tegningsnavn</i>	Verksted	<i>Prosjektert</i>	0,00
<i>Prosj. romnr:</i>		<i>Høyde</i>	0
<i>Bruksromnr</i>		<i>Omkrets:</i>	0
<i>Romspesifikasjon</i>	Satellitt		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vedlikehold, reparasjon medisinteknisk utstyr. Lodding. Registrering oppdrag. Videreforsendelse av utstyr til leverandør f/vedlikehold, reparasjon. Løft tyngre utstyr (operasj.bord dimensj. last). Undervisning av studenter. Oppbev. verktøy. Oppbev. materiell, rekvisita, reservedeler mm. for vedlikehold/reparasjon.

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Krok for talje, 250 kg	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Høyde mellom gulv og himling	3	meter
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet	Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Min 13M					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	16 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	1 16A	41 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		0 125A		
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		0 160A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		0 250A		
			Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Elkontakter også i arbeidsbord. god benkbelysning. Flere kurser		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.7.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	1	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	1	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsgug/avtrekkshette	<input checked="" type="checkbox"/>	Punktavsgug for loading
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
012.50.004	Arbeidsstol, rund, polstret sete, med ryggstøtte, medium	1	UR	1	1	2 000	2 000
081.01.012	Boremaskin, benkmodell	1	UR	1	1	15 000	15 000
081.01.033	Båndslipemaskin	1	UR	1	1	0	0
082.02.008	Drill, batteridrevet	1	UR	1	1	1 200	1 200
082.02.018	Vinkelslipemaskin, elektrisk	1	UR	1	1	4 500	4 500
082.02.023	Slagdrill	1	UR	1	1	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 4.4.7.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
082.03.004	Fellesverktøy, mekanisk verksted	1	UR	1	1	30 000	30 000
082.03.011	Verktøytavle til vegg	1	UR	2	2	1 500	3 000
082.09.009	Koffert for oppbevaring av verktøy	1	UR	1	1	500	500
085.01.001	Skap, kjemikalie	1	UR	1	1	5 000	5 000
101.01.072	Arbeidsbord 140x70, el hev/senk	1	IARK	1	1	8 000	8 000
273.02.003	Dispenser_såpe	1	ARK	1	1	690	690
273.02.005	Dispenser_sprit, for hånddesinf.	1	ARK	1	1	700	700
273.02.008	Holder_regulerbar veggfast for eng.hansker	1	ARK	1	1	300	300
340.09.001	Slangeoppruller, trykkluft	1	RIV	1	1	0	0
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400
679.02.117	Arbeidsbenk med skrustikke	1	ARK	1	1	20 000	20 000

Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 4.4.8.001

Romnavn	Vaskerom	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.8 - Renhold
RFP status	Fra SR.186.00		
Utstyr i rom	Fra SR.186.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:42		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	20,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0
Romspesifikasjon	Minivaskeri	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask og tørk av pasient-tøy.

For ambulansetjenesten: vask og tørk av personaltøy, lufttørring av personaltøy.

Personbelastning

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	3	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Støyende maskiner
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
			Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	6 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
			0 160A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	250A
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
			Egen kurs per maskin må vurderes		

Status: Fra SR.186.00

Romfunksjonsnr: 4.4.8.001

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	<input type="checkbox"/>	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives	<input type="checkbox"/>	0		Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>	0		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	0		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>	0		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar						

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåkning/sikring/alarmer				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	0		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>	0		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	0		

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom						
Våtrom	<input type="checkbox"/>	0		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	<input type="checkbox"/>	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	<input type="checkbox"/>	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	<input type="checkbox"/>	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0	vaskemaskiner og tørketrommel	Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>	0		Nøddusj	0	
Avløp				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	0		Kum i benk	1	
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0	vaskemaskin og tørketrommel	Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>	0				

Varme, ventilasjon og inneklimate		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	0		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>	0		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	0	vaskemaskiner og tørketrommel	Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	0		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	<input type="checkbox"/>	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Undertrykk			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>	0				

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	<input type="checkbox"/>	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	<input type="checkbox"/>	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	<input type="checkbox"/>	0				
Oksygen	<input type="checkbox"/>	0				
Lystgass	<input type="checkbox"/>	0				
CO2	<input type="checkbox"/>	0				
Argon	<input type="checkbox"/>	0				
Nitrogen	<input type="checkbox"/>	0				
Hydrogen	<input type="checkbox"/>	0				
Andre gasser	<input type="checkbox"/>	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.02.004	Arbeidsbenk_laminat	0	ARK	1	1	3 000	3 000
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
315.01.003	Servant med ettgreps bl.batteri	1	RIV	1	1	0	0
390.04.001	Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg	1	UR	1	1	8 000	8 000
390.05.001	Tørketrommel,kondens, tekstiler, ca 6 kg	1	RIV	1	1	9 000	9 000

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.4.8.002

Romnavn	Lager, Varer	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.8 - Renhold
RFP status	Fra SR.087.14		
Utstyr i rom	Fra SR.087.14		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:51		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	5,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	
Romspesifikasjon	Renholdsartikler		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasse bakker, ISO modulsystemet 40x60 cm. 1/3 av skapene skal ha tett glassdør. En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Bestilling og mottak av forbruksartikler

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Personer, maksimalt 0
Brukstil, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr
Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater
Inneslutningsnivå
Strålings skjerming
Spesielle lydkrav
Skjerming mot vibrasjon
Vindu i vegg til andre rom
Inntransport av nyttelast/utstyr
Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng
Glass i dør
Skyvedør
Adgangskontroll
Automatisk døråpner
Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Mulighet for å kunne åpne/lukke

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft
1-fase stikk, 230V 6 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V 0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V 0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft
Avbruddsfri kraft
Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys Bevegelsesstyrt
Nattlys
Styring av innvendig blending
Overstyring av utvendig solavskjerming 250A

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.087.14

Romfunksjonsnr: 4.4.8.002

IKT			
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	1		
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives			
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon	
Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>		
Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>		
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>		
Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>		
Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>		
Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>		
Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær			
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	
Våtrom	<input type="checkbox"/>		
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	
Tappedsted for kaldt vann	0		
Tappedsted for varmt vann	0		
Tappedsted for rensset vann	0		
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Annet	<input type="checkbox"/>		
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	
Avløp i gulv	0		
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon	
Håndvask, vanlig	0		
Håndvask uten overløp	0		
Kirurgisk vask	0		
Toalett	0		
Dusj	0		
Øyedusj	0		
Nøddusj	0		
Kum på vegg	0		
Kum i benk	0		
Kommentar			

Varme, ventilasjon og inneklime			
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>		
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>		

Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon	
Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>		
Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>		
Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>		
Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>		
Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>		
Kommentar			

Gasser			
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		
Instrumentluft, (800 kPa)	0		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0		
Oksygen	0		
Lystgass	0		
CO2	0		
Argon	0		
Nitrogen	0		
Hydrogen	0		
Andre gasser	0		

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon	
Gassutløp fra sug	0		
Kommentar			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.03.021	Trillebord 50 x 70 cm med vulstkant og avledende hjul	1	UR	1	1	3 000	3 000
274.11.001	Høyskap_kasse-bakke system b455-d650-h2100mm	1	ARK	14	14	3 400	47 600
279.02.006	Veggoppheng_PC	1	IKT	1	1	5 000	5 000
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 4.4.8.003

Romnavn	Møte	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.8 - Renhold
RFP status	Fra SR.098.00		
Utstyr i rom	Fra SR.098.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 13:50		
Koding	Arealer	Grupper	
Tegningsnr:	Programmert	20,00	
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00	
Prosj. romnr:	Høyde	0	
Bruksromnr	Omkrets:	0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt	10
Personer, maksimalt	12
Brukstid, maksimalt	12
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>
Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>
Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesielle lydkrav, spesifiser	
Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>
Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>
Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>

Konfidensielle samtaler

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Skyvedør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>
Forrigling	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	----------------------------------

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>
1-fase stikk, 230V	4 16A 0 25A
3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A
3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A 0 125A
Reservekraft	<input type="checkbox"/>
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	
Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Kommentar

I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 4.4.8.003

IKT		Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Datanettverk						
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4			Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål 0 skal beskrives				Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking				Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>			Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)
				Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
				Kommentar		

Automasjon og sikkerhet		Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overvåkning/sikring/alarm				
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>			
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>			

Vann og sanitær		Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom						
Våtrom	<input type="checkbox"/>			Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning				Håndvask uten overløp	0	
Tappested for kaldt vann	0			Kirurgisk vask	0	
Tappested for varmt vann	0			Toalett	0	
Tappested for rensset vann	0			Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>			Nøddusj	0	
Avløp				Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0			Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>			Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>					

Varme, ventilasjon og inneklime		Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Varme, kjøling, luftfuktighet						
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>			Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>			Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>			Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>			Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12			Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>					
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>					

Gasser		Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Inn til rommet						
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0			Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0			Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0					
Oksygen	0					
Lystgass	0					
CO2	0					
Argon	0					
Nitrogen	0					
Hydrogen	0					
Andre gasser	0					

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.02.027	Møteromsbord, 1000X1800	1	IARK	2	2	5 000	10 000
102.03.001	Møtestol u/armen	1	IARK	14	14	2 000	28 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.006	Tavle_whiteboard	1	ARK	1	1	1 000	1 000
276.11.011	Flipover	1	ARK	1	1	800	800

Status: Fra SR.098.00

Romfunksjonsnr: 4.4.8.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
276.13.001	Skap_AV VH	1	ARK	1	1	10 000	10 000
279.09.004	Knagg_4 stk	0	ARK	1	1	200	200
524.02.006	Tastatur og Mus, Standard trådløst	1	IKT	1	1	700	700
524.02.016	Arbeidstasjon PC, standard, uten skjerm	1	IKT	1	1	5 300	5 300
556.01.022	Monitor, 55-60", inkl. høyttalere	1	IKT	1	1	1	1
556.01.028	Integrert styresystem, enkelt knappelanel	1	IKT	1	1	1	1
556.01.029	Interaktiv PC-skjerm (20" widescreen)	1	IKT	1	1	1	1
556.03.012	Uttaksbrønn i bord	1	IKT	1	1	1	1

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.4.8.004

Romnavn	Kontor	Plassering:	4 - Ikke-medisinsk service / 4.8 - Renhold
RFP status	Fra SR.077.00		
Utstyr i rom	Fra SR.077.00		
Sist endret	Ingdal, Pål, 5. oktober 2017 12:35		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	9,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksomnr	Omkrerts:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning

Verdi	Spesifikasjon
1	Personer, normalt
3	Personer, maksimalt
12	Brukstid, maksimalt
<input checked="" type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Tak/himling

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr

Gulv/dekke

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Vekt av utstyr
<input type="checkbox"/>	Utsparring i gulv til utstyr

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater
<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå
<input type="checkbox"/>	Strålings skjerming
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot vibrasjon
<input type="checkbox"/>	Vindu i vegg til andre rom
<input type="checkbox"/>	Inntransport av nyttelast/utstyr
<input type="checkbox"/>	Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Døråpning for seng
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Skyvedør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner
<input type="checkbox"/>	Forrigling

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Blending

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft
3 16A	0 25A
0 16A	0 32A
0 16A	0 32A
	0 63A
	0 63A
	0 125A
<input type="checkbox"/>	Reservekraft
<input type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Nattlys
<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending
<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig solavskjerming

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Medisinsk område

Kommentar

I tillegg skal arbeidsbord leveres med minimum 6 elkontakter

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.4.8.004

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
101.01.003	Bord_arbeids, 800 x1600, elektrisk hev/senk	1	IARK	1	1	6 000	6 000
102.02.001	Kontorstol heldags uten armlener	1	IARK	1	1	3 500	3 500
102.05.014	Stol, besøk, arbeidsplass	1	IARK	1	1	2 200	2 200
103.01.005	Hylleseksjon generell kontor d:400 h:1200 b:800	1	IARK	1	1	3 000	3 000
109.02.022	Avfallsbøtte ca 25 liter	1	UR	1	1	800	800
276.11.010	Tavle_opplags	1	ARK	1	1	400	400

Status: Fra SR.077.00

Romfunksjonsnr: 4.4.8.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
524.02.001	Desktop PC, Standard	1	IKT	1	1	4 400	4 400

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.6.4.001

Romnavn	Garderobe	Plassering:	6 - Personalservice / 6.4 - Garderobe
RFP status	Fra SR.048.04		
Utstyr i rom	Fra SR.048.04		
Sist endret	Ingdal, Pål, 18. november 2017 19:50		
Koding		Arealer	Grupper
Tegningsnr:		Programmert	120,00
Tegningsnavn	Gard.	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr:		Høyde	0
Bruksromnr		Omkrets:	0
Romspesifikasjon	inkl wc og dusj		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe

Av/påkledning til/fra arbeidstøy, sko. Bruk av hårtørrer o.l. Oppbev. privat tøy/effekter. Oppbev. urent arbeidstøy og yttertøy. Håndvask. WC og dusj innenfor garderobeområdet.

Personbelastning Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt

1

Personer, maksimalt

1

Brukstid, maksimalt

24

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Dør til andre rom

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Tak/himling Verdi Spesifikasjon

Takmontert utstyr

Gulv/dekke Verdi Spesifikasjon

Vekt av utstyr

Utsparing i gulv til utstyr

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til overflater

Inneslutningsnivå

Strålings skjerming

Spesielle lydkrav

Skjerming mot vibrasjon

Vindu i vegg til andre rom

Inntransport av nyttelast/utstyr

Spesiell belastning gulv/tak/vegg

Kommentar

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Døråpning for seng

Glass i dør

Skyvedør

Adgangskontroll

Automatisk døråpner

Forrigling

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

Mulighet for å kunne åpne/lukke

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending

Kommentar

Elkraft

Strømforsyning Verdi Spesifikasjon

Normalkraft

1-fase stikk, 230V

10 16A 0 25A

3-fase stikk, 400V

0 16A 0 32A 0 63A

3-fase fast, 400V

0 16A 0 32A 0 63A 0 125A

Reservekraft

Avbruddsfri kraft

Annen forsyning

Belysning Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys

Bevegelsesstyrt

Nattlys

Styring av innvendig blending

Overstyring av utvendig solavskjerming

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk område

Kommentar

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.6.4.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0		Høyttalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientoppopp e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	3	Armaturl med lang hendel
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedsted for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedsted for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedsted for rensset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
109.02.006	Avfallsbøtte, ca 25 liter	0	UR	3	3	120	360
273.02.002	Dispenser_papir	0	ARK	3	3	690	2 070
273.02.003	Dispenser_såpe	0	ARK	3	3	690	2 070
274.21.014	Skap_garderobe, 2-delt, D:400 x L400, venstre/høyrehengslet	1	ARK	1	1	1 650	1 650
275.01.002	Sittebenk_garderobe	0	ARK	3	3	5 000	15 000

Status: Fra SR.048.04

Romfunksjonsnr: 6.6.4.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
275.02.001	Stol_klapp vegghengt	1	ARK	1	1	1 500	1 500
279.06.001	Speil_veggfast, helkropp	1	ARK	1	1	1 000	1 000
279.06.002	Speil_veggfast	0	ARK	3	3	300	900
279.09.003	Knagg_dobbel	1	ARK	1	1	150	150
279.10.012	Garderobestativ, 1 lm, åpent med hengere og knagger	0	ARK	3	3	0	0
315.01.001	Håndvask	0	RIV	3	3	0	0

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 7.7.6.001

Romnavn	Vestibyle	Plassering:	7 - Pasientervice / 7.6 - Pasientinformasjon
RFP status	Unik		
Utstyr i rom	Unik		
Sist endret	Håberget, Gunn, 29. june 2017 15:16		

Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	40,00
Tegningsnavn	Prosjektet	0,00
Prosj. romnr:	Høyde	0
Bruksromnr	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Åpent areal med flere soner ifm inngangsparti. Oppbevaring av kofferter, vesker ol for tilreisende pasienter i skap

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Brukstid, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til overflater	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Strålingsskjerming	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>		Vindu i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Utsparring i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
			Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Døråpning for seng	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Førrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	0 16A	0 25A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A	0 63A	<input type="checkbox"/>	
			0 125A	<input type="checkbox"/>	
			0 160A	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input type="checkbox"/>		Overstyring av utvendig solavskjerming	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		250A		
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
			Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Status: Unik

Romfunksjonsnr: 7.7.6.001

IKT					
Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
IKT uttak fiber (dual SC), formål skal beskrives			Lokalt lydanlegg for pasientopprop e.l.	<input type="checkbox"/>	
Overføring av databilde til storskjerm	<input type="checkbox"/>		Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	
Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
Sentralstyrt ur	<input type="checkbox"/>		Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
Kommentar					

Automasjon og sikkerhet			
Overvåkning/sikring/alarm	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær					
Våtrom	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask, vanlig	0	
Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Håndvask uten overløp	0	
Tappedest for kaldt vann	0		Kirurgisk vask	0	
Tappedest for varmt vann	0		Toalett	0	
Tappedest for renset vann	0		Dusj	0	
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	0	
Annet	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	0	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kum på vegg	0	
Avløp i gulv	0		Kum i benk	0	
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime					
Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Spesialsystemer	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>	
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>		Næravsug/avtrekkshette	<input type="checkbox"/>	
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>		Sikkerhetskabinett	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Kjøkkenventilator	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon	Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		Kommentar		
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk trykkluft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0		Kommentar		
Teknisk trykkluft, 400 kPa	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

Artikkelnr	Artikkelnavn	Prioritet	Ansvar	Antall		Budsjett	
				Brutto	Netto	Enhetspris	Nettopris
014.07.003	Rullestol, enkel modell	0	UR	1	1	5 000	5 000
100.03.005	Venteområde, vestibyle, løs innredning	0	IARK	1	1	300 000	300 000
100.03.006	Venteområde, vestibyle, fast innredning	0	ARK	1	1	800 000	800 000
274.47.001	Hylle_tidskrift, brosjyrer	0	ARK	1	1	3 000	3 000
276.11.007	Tavle_informasjons, elektronisk	0	IKT	1	1	0	0
279.09.023	Ventesone_lek	0	ARK	1	1	100 000	100 000